



**LEGENDA IS – STÁVAJÍCÍCH:**

- VODOVOD
- KANÁL – JEDNOTNÝ
- PLYN NTL
- PLYN STL
- KABEL TELEFÓNICA O2
- VĚRČUNÉ OSVĚTLENÍ (VO)

**LEGENDA IS – NOVÝCH**

- STOŽÁR SB 6 MODEL BRNO S TERMOPLAST.ÚPRAVOU
- VÝLOŽNÍK V 500 ROVNÝ
- SYMBOLO SC 50
- ZDROU–METALHAL.VÝBOJKA HOI–E 70W
- SVORKOVNICE GURO EKM 2035 2D2
- STOŽÁR SB 6 MODEL BRNO S TERMOPLAST.ÚPRAVOU
- VÝLOŽNÍK V 500 \* 2 , 180°
- 2 X SVITLO SC 50
- 2 X METALHAL.VÝBOJKA HOI–E 70W
- SVORKOVNICE GURO EKM 2035 2D2
- STOŽÁR SB 6 MODEL BRNO S TERMOPLAST.ÚPRAVOU
- VÝLOŽNÍK V 500 \* 2 , 90°
- 2 X SVITLO SC 50
- 2 X METALHAL.VÝBOJKA HOI–E 70W
- SVORKOVNICE GURO EKM 2035 2D2
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇE VO
- KABEL VO – CYKY 4B x 16 mm2
- SKŘÍŇE NN
- KABEL NN
- HDV NN

**POZNÁMKA:**

MAFETIVA SOUSTAVA  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTIKEM–OBECNĚ  
 – NN : 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/1N-C  
 – NN : SAMOČINNÁ ODPRAVNĚK OD ZDROJE V SÍTI TN-C DO 1000V.  
 – DLE ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3.  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTIKEM V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ EON G.A.S.  
 – NEJZÁVĚŠNĚJŠÍ ÚROVEŇ  
 – SAMOČINNÁ ODPRAVNĚK V SÍTI TN-C DO 1000V  
 – KŘÍŽKY NEBO PŘEPÍNKOVÁNÍ, IZOLACÍ  
 – DLE ČL. 3.2.2.3. A ČL. 3.2.2.4. PNE 33 0000-1  
 – VĚTŠÍ KŘÍŽKY  
 – DLE PNE 33 0000-2/2  
 – NEBEZPEČNĚ – DLE PNE 33 2000-4-41  
 – DLE ČL. 3.2.2.3. A ČL. 3.2.2.4. PNE 33 0000-1  
 – DLE PNE 33 0000-2, 1b, 2

**MODŘICE – NÁMĚSTÍ SVOBODY**

**OBJEKT:** STAVEBNÍ ÚPRAVY VO

**OSBAH VYKRESU:** SITUACE

ZODPOV. PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ VOJTEK	ING. JIŘÍ VOJTEK	ING. JIŘÍ VOJTEK
ING. MAREK KREJČÍ	ING. JIŘÍ VOJTEK	ING. MAREK KREJČÍ	ING. MAREK KREJČÍ
STAVĚNÍK:	Město Modřice a EON Česká republika	KRAJ: JIHOUMORAVSKÝ	KRESLIL:
MÍSTO STAVBY: Modřice – náměstí Svobody			

**Ing. Marie Krejčí**  
 Tel: 473/57 664 47 Sřelice  
 IČO: 19196763, DIČ: 475201417  
 tel: 549211484, 733648911  
 email: krejci@krejci@seznam.cz

ČÍSLO STAVBY:	ČÍSLO VYKRESU:
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	ČÍSLO VYKRESU:
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VYKRESU:
DATUM:	ČERVEN 2013
FORMÁT:	5 A4
STUPEŇ PD:	PDPS
MĚŘÍTKO:	1:500
ČÍSLO VYKRESU:	01