

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 11.1.2017

ZADAVATEL: Město Potštát
Sídlem: Zámecká 1., 753 62 Potštát
Zastoupený: René Passingerem, starostou města
IČ: 00301795

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Potštát – Lipná, vodovod

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Prosíme zadavatele o doplnění výkresů podélných profilů všech projektovaných vodovodních řadů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Výkresy všech podélných profilů přikládá zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. (Viz výkresy D.1.1.3.1 – D.1.1.3.12 + D.2.2.1 TZ)

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ve výkazu výměr IO 01.1 Přírodní řad je uvedena tato položka k ocenění:

97	M	286159490	trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC) 90x5,4 SDR 17 tyče 12 m	m	2 327,395
----	---	-----------	--	---	-----------

V technické zprávě je uvedeno, že se předpokládá PE v návinu 100m. Prosíme tímto zadavatele o sdělení, zda je přípustné, aby uchazeč ocenit potrubí ve formě návinu 100m.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Potrubí bude oceněno dle výkazu výměr, tzn. v tyčích 12 m.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ve výkazu výměr IO 01.1 Přírodní řad je uvedena tato položka k ocenění:

115	M	422R-913.0	poklop litinový -šoupátkový s podkladnicí	kus	3,000
-----	---	------------	---	-----	-------

Prosíme zadavatele o upřesnění, k čemu patří šoupátkové poklopy a podkladní desky vzhledem ke skutečnosti, že se na řádu nenachází žádné šoupátko.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Šoupátkový poklop je součástí napojovacího vývodu NV2 (viz. výkres Drobné objekty D.1.1.9).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ve výkazu výměr IO 01.2 Rozvodný řad jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

122	M	400A05000016	ŠOUPĚ MĚKCETĚSNÍCÍ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DÉLKA F4 DN 50 PN 16	kus	20,000
124	M	400208000016	ŠOUPĚ MĚKCETĚSNÍCÍ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DÉLKA F4 DN 80 PN 16	kus	6,000
134	M	422913520	poklop litinový -šoupátkový	kus	48,000
135	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	48,000

Domníváme se, že ve výkazu výměr nesedí počet šoupátek a k nim počet poklopů a desek. Prosíme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Počet šoupátkových poklopů a desek je správný (26 ks pro šoupata + 22 ks pro NV2). Jedná se o stejný případ jako dotaz 3.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Ve výkazu výměr IO 01.2 Rozvodný řad je uvedena tato položka k ocenění:

90	M	286R-131.0	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 140 x 8,3 mm	m	157,325
----	---	------------	--	---	---------

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené potrubí je navrženo k řízenému protlaku se domníváme, že by mělo být v provedení PE100 RC. Prosíme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Potrubí bude použito pouze pro realizaci chráničky, proto stačí PE 100.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Dle technické zprávy objektu IO 01.1 – Přívodní řad je geologie zemin v poměru 66% třída 3, 40% třída 4, pod potoky pak výskyt třídy 5 v objemu cca 10%. Dle uchazeče se ale jedná o překlep a u třídy 3 má být jen 60%. U rozvodový řadů je ale ve výkazu výměr poměr geologie 55% třídy 3, 40% třída 4 a 5% třída 5. Které rozdělení je platné?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Pro přívodní řad platí zařídění dle technické zprávy D-1.1.1 Viz. odstavec 3. Rozsah technického řešení (str. 6-7), kde je zařídění rozepsáno pro jednotlivé úseky přívodního řadu.

Zařídění zemin pro rozvodné řady je řešeno samostatnou tabulkou D.1.1.3.11 Stavební jámy bezvýkopové technologie.

Uvedené zařídění zemin v technické zprávě D-1.1.1 odst. 4. Geologický průzkum, neplatí.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Dle technické zprávy objektu IO 01.1. – Přívodní řad je zapravení asfaltové komunikace následovně:

Asfaltový povrch ACO 11 – tl. 40mm

Živičný spojovací postřik 0,5-0,7 kg/m²

ACL 22 – tl. 60mm

Obalované kamenivo ACP 16 + tl. 100mm

Štěrkodrt' ŠD – tl. 250mm

Dle vzorového řezu rýhou a dle výkazu výměr je ale zapracování jiné. Platí technická zpráva nebo výkaz výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Platí navržená skladba ve výkazu výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Dle technické zprávy objektu IO 01.1. – Přívodní řad bude na pozemcích ZPF snímání ornice v tl. 20cm. Ve výkazu výměr je u objektu IO 01.1 – přívodní řad, u položky č. 2 121101101 – Sejmутí ornice s přemístěním ne vzdálenost do 50 m u pole odstranění ornice v tl. 30cm. Platí výkaz výměr nebo bude upraven?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Platí snímání ornice v tl. 30 cm dle výkazu výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zveřejněná PD neobsahuje žádné podélné profily, a to ani u přívodního řadu. Budou podélné profily zveřejněny?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Výkresy všech podélných profilů přikládá zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. (Viz výkresy D.1.1.3.1 – D.1.1.3.12 + D.2.2.1 TZ)

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Dle zadávací dokumentace se stavba nachází na území s archeologickými nálezy. Vzhledem k tomu, že dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je stavebník povinen ohlásit termín zahájení stavebních prací a umožnit Archeologickému ústavu provedení záchranného archeologického průzkumu, uchazeč se ptá, kdo bude tyto práce hradit. Bude do výkazu výměr doplněna položka na tyto práce?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Tyto práce jsou ve výkaze výměr zahrnuty v ostatních nákladech, pol. č. 15 Náhrady škod, poplatky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

V souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to takto:

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 24.1.2017

Hodina: 10:00

Otevírání nabídek se uskuteční v termínu: Datum: 24.1.2017 Hodina: 10:05 hod. v zasedací místnosti na adrese sídla zadavatele.

Ostatní údaje zůstávají nezměněny. Změny lhůt upravuje zadavatel opravným oznámením o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.

S pozdravem

SELLER MORAVIA, s.r.o.

Blanka Dosedělová

Netušilova 7, 796 01 Prostějov

Telefonní kontakt: +420 603 169 816,

e-mail: dosedelova@seller-moravia.eu

Příloha: Výkresy všech podélných profilů (Viz výkresy D.1.1.3.1 – D.1.1.3.12 + D.2.2.1 TZ)