

*Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace*

**Středisko údržby Jih**

Kostelecká 55, 796 56 Prostějov

Tel. 582 406 000, fax: 582 331 616, e-mail: [sujih@ssok.cz](mailto:sujih@ssok.cz)

Bankovní spojení: KB Prostějov, č.účtu 11338701/0100

Ing. Pavel Toman  
Kříčkova 2885/8  
695 01 Hodonín

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka  
SSOK- JH 25390 /2017  
7.12.8/V5

Vyřizuje  
Vybíralová Martina, tel. 581 601674  
[vybiralova@ssok.cz](mailto:vybiralova@ssok.cz)

V Hranicích dne  
20.11.2017

### **Stežka pro chodce a cyklisty Potštát – Boškov**

#### **Stavba odvodnění**

Dne 16.11.2017 obdržela Správa silnic Olomouckého kraje, SÚ Jih Vaši žádost vyjádření k výše uvedené stavbě. Z předložené dokumentace je zřejmé, že stavbou dojde k dotčení krajské silnice II/441, která je ve správě naší organizace. K dotčení této silnice dojde podélným uložením porubí do pomocného silničního pozemku a ke křížení silnice (protlakem) v km 14,381 silničního staničení. SSOK, SÚ Jih jako správce silnic ve vlastnictví Olomouckého kraje (dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. H-325/2002 ze dne 1.3.2012) s právem hospodaření se svěřeným majetkem sděluje, že s výše uvedenou stavbou souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Vzhledem k tomu, že při stavbě dojde k uložení potrubí do pozemku krajské silnice II/441 je nutné nejpozději do vydání povolení ke stavbě mezi naší organizací a investorem stavby uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Nájemné je zpoplatněno dle směrnice SSOK 46-2014.
- V místech, kde dojde k uložení kanalizace do podél sil. II/441 požadujeme dodržet min. vzdálenost potrubí od krajnice (řádku z kostek) 1,0m.
- Křížení krajské silnice bude provedeno zásadně protlakem s uložení potrubí do chráničky/ochranné trubky. **(den zahájení prací nám bude min. 5 dní předem oznámen a to buď telefonicky nebo na výše uvedený email, ihned po dokončení prací budeme vyzváni k vyhotovení předávacího protokolu)**
- Zápichové jámy budou provedeny mimo vozovku – min. 1,0m od obruby/krajnice.
- **hloubka krytí bude dodržena min. 1,20m pod niveletou stávající vozovky. Před záhozem zápichové jámy požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí nad provedeným protlakem** (tel. 581 601674 – Vybíralová, [vybiralova@ssok.cz](mailto:vybiralova@ssok.cz)). V případě nedodržení tohoto krytí, budeme po investorovi akce požadovat provedení nového protlaku a odstranění všech závad vzniklých v těsné blízkosti krajské silnice a nad špatně provedeným protlakem (deformace, trhliny,...).
- jakékoliv zařízení sloužící k rozvodu vedení a nacházející se nad úrovní terénu, musí být umístěno mimo silniční pozemek.
- Investor akce se zavazuje, že ve smyslu § 36 Zák.č. 13/1997 Sb. bude od předání, tj. od naší kontroly provedeného překopu/protlaku po dobu **60 měsíců** průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev nebo poklesem výplně a nahrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše jmenované krajské silnici.
- V případě jakékoliv změny stavby před dokončením oproti předložené PD je nutné změnu konzultovat se zástupcem SSOK a řešit jako změnu stavby před dokončením, ke které je nutný souhlas SSOK.

- Po dobu stavby je třeba výkop řádně označit a udržovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
- Stavebními pracemi nesmí dojít k poškození a k nepovolenému zásahu do silničního tělesa, odvodňovacího zařízení, či příslušenství krajské silnice. Realizací stavebních prací nebude docházet k znečišťování vozovky krajské silnice, v opačném případě musí investor provést neprodleně očištění. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k omezení sil. provozu.
- **Povolení – rozhodnutí - ke zvláštnímu užívání silnice vydá příslušný silniční správní úřad.**
- Výše uvedenou akcí nevzniknou naší organizaci žádné náklady.
- Platnost tohoto vyjádření je dva roky od data jeho vydání.

Martina Vybíralová  
správní cestmistr

*vybiralova*

Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
Středisko údržby Jih  
Kostelecká 55, 796 56 Prostějov 13