



Ing. Pavel Toman  
Kříčkova 2885/8  
695 01 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1095628211VYŘIZUJE / LINKA  
Haml/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Val. Meziříčí / 28. 11. 2017

**Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1095628211, vydané pro účely stavebního řízení.**

**Název stavby:** Chodník a cyklostezka Potštát

**Kat. území:** Boškov, Čermná u Města Libavá, Potštát **Parc.číslo** : viz. PD

**Předložené podklady:** Situace stavby, technická zpráva

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí** s vydáním stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0100600040**.
- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- požadujeme, aby při realizaci stavby byla dodržena minimální odstupová vzdálenost 1 metr mezi krajnicí zpevněné plochy cyklostezky a podpěrnými body stávajícího nadzemního vedení nízkého napětí (NN).
- požadujeme, aby při realizaci stavby byla dodržena minimální odstupová vzdálenost 3 metry mezi krajnicí zpevněné plochy cyklostezky a podpěrnými body stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí (VN).
- v místech kde bude stavba zasahovat do ochranného pásma trafostanice 22/0,4 kV, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 4 m od svislé roviny proložené krajními body trafostanice. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti trafostanice VN bude její stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma( OP) zařízení DS. Při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení VN je nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
- **před zahájením stavby požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s., o udělení souhlasu k činnosti v OP nadzemního vedení VN**

- dovoluujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se nachází taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035      287.

Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – Sítě Morava