



SVISLÝ ŘEZ



POZNÁMKA:

1. V případě, že osa přívodního potrubí bude nižší, než 1600mm od základové desky, resp. nižší než 860mm od úrovně terénu je třeba skutečný stav zaměřit a před expedicí projednat s dodavatelem ČOV výšky nástavce, přičemž platí, že ČOV musí vyčnívat nad terén 60-100mm.
2. Vzdálenost osy hrdla přítoku od základové desky je možná v intervalu 1600mm až 1900mm
3. DN hrdla přítoku - dle přítokového potrubí v rozmezí DN100-DN150
4. Minimální šířka výkopu: průměr nádrže + 500mm

PŮDORYSNÝ ŘEZ



DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD GONAP 10Pa-SD