

SOUSTAVA : 3+PEN str. 50Hz, 400V / TN-S  
SOUSTAVA : 3+N+PE str. 50Hz, 400V / TN-C-S  
OCHRANA : SAM. ODPOJENÍM OD ZDROJE

OBJEKTOVÁ SOUSTAVA

- 01 Vrátnice
- 02 Zpevněné plochy a komunikace
- 03 Rozvody NN, osvětlení
- 04 Připojka vody
- 05 Kanalizace
- 06 Přejezdová váha
- 07 KTÚ
- 08 Oplocení
- 09 Sklad NO
- 10 Ocelové přístřešky
- 11 Shromažďovací a mechanizační prostředky

LEGENDA

- 1 Vrátnice s nástřeskem

2a Sklo bílé - láhve

2b Sklo tabulové

3 Sklo barevné - láhve

4 Kompozitní obaly

5a Plasty - PET láhve

5b Plasty - polystyren

6 Papír

7 Textil

8 Železo

9 Barevné kovy

10 BIO odpady

11 Směsný stavební odpad
- 12 Dřevo

13 Pneumatiky

14 Velkoobjemový domovní odpad

15 Beton

16 Cihly

17 Keramika

18 Televizory

19 Chladničky

20 Mechanizační prostředky - palet, vozík, rudi, vozík na barely, váha

21 Sklad NO - vyjeté oleje, fotochemikálie, ředidla, zbytky barev, akumulátory, znečištěné obaly, nádoby od sprejů, zářivky, léky, baterie, galvanické články, znečištěný textil-sorbent

22 Rezerva

23 Skladovací přístřešek

DEŠŤOVÁ KANALIZACE D1  
PP SN 10 DN 300 DL 121,91m

DN 150 PP  
19.4 ‰ - 42.3 m

DN 250 PP  
48.5 ‰ - 50.3 m

POZNÁMKA:  
VÝKOPY VEST POKUD MOŽNO VE VOLNÉM PROSTORU  
ad 1) SPOLEČNĚ S KABELÉM BUDE VE VÝKOPU VEDEN PÁSEK, NA KTERÝ BUDOU UZEMNĚNY VEŠKERÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)  
ad 2) V MÍSTĚ KRÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽ. SÍTĚMI JE NUTNO PROVÁDĚT VÝKOPOVÉ PRÁCE RUČNĚ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ A PŘI UKLÁDÁNÍ KABELŮ DODRŽET PŘEDPISANOU VZDÁLENOST 40cm.  
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU UMÍSTĚNY NA SLOUPECH VO  
SLOUPY VO PO OBVODU BUDOU UMÍSTĚNY 50cm OD OPLOCENÍ  
SLOUPY VO U KONTEJNERŮ BUDOU UMÍSTĚNY TAK ABY NEBRÁNILY MANIPULACI S KONTEJNERY

- ROZVODY NN
- KANALIZACE SPLÁŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ RAD PVC 100
- P PARKOVACÍ MÍSTO VOZIDLA OBSLUHY SSO
- Obj. 008 OPLOCENÍ - ZB PREFABR. OPLOCENÍ
- Obj. 008 OPLOCENÍ - DRATĚNÉ 4-hr. PLETIVO v. 2.0 m NA OCEL. SLOUPCÍCH
- STÁV. NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- HRANICE OCHR. PÁSMO STÁV. NADZ. VEDENÍ VN
- STÁV. VEDENÍ PLYNU STUPE 110
- HRANICE OCHR. PÁSMO STÁV. VEDENÍ PLYNU STUPE 110



spol. s r. o.  
Svitavská 576/46  
614 00 Brno

KRAJ: JIHMORAVSKÝ OBCNÍ ÚRAD: ŠALAPANICE

INVESTOR: MĚSTO ŠALAPANICE

AKCE: SSO ŠLAPANICE

OBJEKT: 003 ROZVOD NN A OSVĚTLENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY: SITUACE ROZVODŮ NN

FORMÁT :	4A4
MĚRITKO :	1:500
ÚČEL :	DPSS
DATUM :	05/2013
ČÍSLO ZAKÁZKY :	04/13/P
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ORSÁG
VYPRACOVAL :	HRUBÝ
KRESLIL :	ACAD LT 2006
KONTROLOVAL :	HRUBÝ

Č. PŘÍLOHY: 003/2