


VZOR. PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU VODY



LEGENDA

L - LOŽE POTR. = HUTNĚNÝ ŠTP fr. 0 -16 mm, min. tl. 100 mm
(BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC)

BO - BOČNÍ ZÁSYP = HUTNĚNÝ ŠTP fr. 0 -16 mm tl. dle Ø
(BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC)

KO - KRYCÍ OBSYP = HUTNĚNÝ ŠTP fr. 0 -16 mm, min. tl. 150 mm
(BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC)

[] PROSTOR ZÁSYPU BEZ HUTNĚNÍ

KTÚ - VRSTVY KONEČNÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

BUDOU RESPEKTOVÁNA VEŠKERÁ VYJÁDRĚNÍ, POŽADAVKY A PODMÍNKY SPRÁVCŮ
VEDENÍ INŽ. SÍTÍ. PŘI UKLÁDÁNÍ VEDENÍ INŽ. SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽET USTANOVENÍ
ČSN 736005 - PROSTOROVÉ VEDENÍ A VEDENÍ TECH. VYBAVENÍ.



EkoINPROS
PROJEKCE EKOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

spol. s r. o.
Svitavská 576/46
614 00 Brno

KRAJ : JIHOMORAVSKÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD : ŠLAPANICE

INVESTOR : MĚSTO ŠLAPANICE

AKCE : SSO ŠLAPANICE

OBJEKT : 004 PŘÍPOJKA VODY

NÁZEV PŘÍLOHY :

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

FORMÁT :	1 A4
MĚŘÍTKO :	1:50
ÚČEL :	DRS
DATUM :	05/2013
ČÍSLO ZAKÁZKY :	4/13/P
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ORSÁG
VYPRACOVAL :	ING. STOKLÁSEK
KRESLIL :	ACAD LT 2006
KONTROLOVAL :	ING. JEDLIČKA

Č. PŘÍLOHY :

004/5