


ČERPACÍ STANICE ČS3



LEGENDA


STAVEBNÍ ČÁST

- 1 - ČERPACÍ JÍMKA 2500/2500
- 2 - NÁSTAVBOVÝ PRSTENEC 2500/1500
- 3 - PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ
- 4 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- 5 - VÍKO S PROSTUPY
- 6 - PŘÍSYPÁNÍ ČS ZEMINOU VČ. OSETÍ, SPÁD 1:2
- 7 - POKLOP UZAMYKATELNÝ S ODVĚTRÁNÍM (VENTIL. HLAVICE) Ø 600mm
- 8 - POKLOP UZAMYKATELNÝ Ø 600mm, 2 KS
- 9 - VÝSUVNÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK SE STUPADLY S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU
- 10 - SPÁRA TĚSNĚNÁ JAZYČKOVÝM TĚSNĚNÍM
- 11 - VNITŘNÍ NÁTĚR

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

- 12 - PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO-JMENOVITÝ VÝKON-3,75kW
DOPRAVNÍ VÝŠKA 25,8 m, ČERPANÉ MNOŽSTVÍ 3,0 l/s
- 13 - PATKOVÉ KOLENO S UCHYCENÍM ČERPADLA
- 14 - VODÍČÍ TYČE ČERPADLA (NEREZOVÁ OCEL)
- 15 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- 16 - DESKOVÉ ŠOUPÁTKO BEZPŘÍRUBOVÉ PN10 S NESTOUPAVÝM VŘETENEM
- 17 - ZPĚTNÝ VENTIL S KOULÍ
- 18 - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV, DN 250
- 19 - VYPOUŠTĚNÍ VÝTLAKU DO JÍMKY ČS - KOLENO 90°
- 20 - KOLENO PŘÍRUBOVÉ
- 21 - NEOBSAZENO
- 22 - KŘÍŽ PŘÍRUBOVÝ
- 23 - PATKA PRO ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (POLOHU UPŘESNIT DLE DÉLKY VYLOŽENÍ)

POZNÁMKA:
ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ BUDE ULOŽENO U PROVOZOVATELE



Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	 VS Chrudim	
Ing. M. Soudek, Ph.D.	D. Šavelka, DiS.	D. Šavelka, DiS.			
Misto: Trpišov	Kraj: Pardubický	Formát A4:	6A4		
Investor: Město Slatiňany		Datum:	09/2013		
Akce: Trpišov Splasťková kanalizace		Stupeň:	DVZ, DPS		
		Číslo zakázky:			
		Číslo archivní:			
Název: ČS3		Měřítko:	1:25		
		Kótování v :	mm		
		Číslo výkresu:	D.2.9.3		