

všem zájemcům o veřejnou zakázku

určeno k uveřejnění na profilu zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/

Věc: Dodatečné informace (#5) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková kanalizace“

Z pověření zadavatele – Města Slatiňany, IČ 00270920 – oznamuji všem dodavatelům dodatečné informace (**v pořadí páté**) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková kanalizace“, zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platné, znění (dále jen „Zákon“)

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zpracoval zadavatel na základě obdržených žádostí. Dodatečné informace sestávají z:

Dotaz (celkově #65):

Ve výkazu výměr chybí tyto položky:

- a) Zkouška těsnosti potrubí DN 250 a DN 300 (kanalizační potrubí PP DN 250 - 990,20 m a kanalizační potrubí PP DN 300 - 343,50 m). 2
- b) Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách (pro potrubí DN 250 + DN 300).

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele: Zadavatel v současné době přepracovává soupis prací s výkazem výměr. Do nyní upravovaného soupisu prací s výkazem výměr budou doplněny položky specifikující zkoušku těsnosti potrubí DN 250 a DN 300 a zabezpečení konců potrubí DN do 300.

Dotaz (celkově #66):

V nově zasláném výkazu výměr („Odpovědi na dotazy č. 2“) odstranil zadavatel oproti zadávacímu výkazu výměr tyto položky:

288	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg / m ²	m ²	1 872,728
287	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg / m ²	m ²	6 948,498
285	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	5,050
286	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,300
284	K	919121122	Těsnění spár zátlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	3 851,200

Žádáme zadavatele o vyjádření důvodu odstranění položek.

Odpověď zadavatele: Skladba vozovky bude provedena dle přílohy D.2.3 Vzorové uložení. Vše bude jednoznačně vymezeno v nyní upravovaném soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz (celkově #67):

U těchto dvou položek je rozpor v popisu množství přítoku čerpaných vod (1000 l/min a 500 l/min). V obou položkách by měl být stejný.

13	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	800,000
14	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	80,000

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele: V nyní upravovaném soupisu prací s výkazem výměr bude předmětný rozpor v těchto položkách odstraněn.

VZHLEDEM K MNOŽSTVÍ DOSUD OBDRŽENÝCH DOTAZŮ A ZJIŠTĚNÝCH NEJASNOSTÍ ZADAVATEL V SOUČASNÉ DOBĚ PŘEPRACOVÁVÁ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR. PŘI ÚPRAVÁCH SOUPISU PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR ZADAVATEL ZOHLEDNÍ I VEŠKERÉ DOSUD OBDRŽENÉ DOTAZY. VE SMYSLU SHORA UVEDENÉHO PŘEPRACOVANÝ/UPRAVENÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR (= PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) BUDE VŠEM ZÁJEMCŮM POSKYTNUT V PŘÍŠTÍCH DODATEČNÝCH INFORMACÍCH.

Zadavatel vzhledem k poskytnutí dodatečných informací, v rámci nichž dochází k úpravě zadávacích podmínek, opětovně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 26.1.2016. Opravné Oznámení o zakázce, obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), bylo odesláno k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

K dalšímu prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel přistoupí v okamžiku uveřejnění přepracovaného soupisu prací s výkazem výměr.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel v Zákonem stanovené lhůtě uveřejnil stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/trpisov-splaskova-kanalizace_11789/ Zadavatel proto nabádá dodavatele, aby profil zadavatele průběžně sledoval.

Zadavatel se ve smyslu § 151 Zákona nechal při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením na shora uvedenou zakázku zastoupit společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514.

V Jaroměři, dne 19.1.2016

Ing. Jan Hurdálek p.p.
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514 