

PŮDORYS STŘECHY

NOVÝ DRÁT FeZnø10 SPOJIT SVORKOU 2xSR3b
S NOVÝM ZEMNÍČÍM PÁSKEM FeZn30/4,
VYVEDENÝM NAD ÚT.
SPOJ OPATŘIT OCHRANOU PŘED KOROZÍ

NOVÝ ZEMNÍČÍ PÁSEK PŘIŘAŘIT NA
STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ
SPOJ OPATŘIT OCHRANOU PŘED KOROZÍ

VÝVOD PÁSKU PRO
UZEMNĚNÍ EL. ZAŘÍZENÍ

SZ+OU+2xDUDø-32
4xPV1p-30
SADA DO ZATEPLENÍ

stávající uzemnění
od nové SZ ponechat

SO

výkop 35x70

SZ+OU+2xDUDø-32
5xPV1p-30
SADA DO ZATEPLENÍ

stávající uzemnění
od nové SZ ponechat

8 AlMgSi T/4-7xPV15

KRYTINA - KERAMICKÁ TAŠKA

8 AlMgSi T/4-6xPV12

8 AlMgSi T/4-18xPV15

3xSS

+6,395

stávající uzemnění
od nové SZ ponechat

č.4

stávající uzemnění
od nové SZ ponechat

č.5

č.6


+6,395

SOUPIS MATERIÁLU

PV1p-30/SADA	26ks
PV12	16
PV15	46
SS	12
ST	4
SO	6
SR3b	2
SZ	6
OU	6
DUDø-32	12
ŠO 01	6

drát 8 AlMgSi T/4
drát FeZn ø10
FeZn 30/4
105m
2
16

ZEMNÍ ODPOR - $R_z \leq 2 \Omega$



AD plan & design, s.r.o., Dunajevského 44, 616 00 Brno		AD plan & design	
ARCHITEKT:	ING. ARCH. A. DURCHAN	e-mail: ad.plan@seznam.cz	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. A. DURCHAN	PROJEKTANT ČÁSTI PD:	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. A. DURCHAN	ING. INADŽDA RYSOVÁ - projektce elektro	
INVESTOR:	Město Újezd u Brna Komenského 107 664 53 Újezd u Brna	Klíny 25, 615 00 Brno tel.: +420 548 226 472 IČ: 441 45 195	
ČÁST:	D.1.4 SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA vč. BLESKOSVODU	DATUM:	08/2017
STAVBA:	SOCIÁLNÍ BYTY VE MĚSTĚ ÚJZD U BRNA	STUPĚŇ:	DOKUMENTACE PRO PRO PROVEDENÍ STAVBY
OBJEKT:	OBJEKT P.Č. 3291, Č.P. 1050	KÓD ZAKÁZKY:	2017
OBSAH:	PŮDORYS STŘECHY - BLESKOSVOD	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:100	D.1.4.08