

Patní armatury

Větev	Popis větve	M kg/h	Typ	DN	kvs m³/h	NpVV
V1	byt A	80,26	STAD	10	1,47	2,23
V2	byt B	70,67	STAD	10	1,47	2,12
V3	byt C	72,16	STAD	10	1,47	2,23
V4	byt D	70,67	STAD	10	1,47	2,34
V5	byt E	80,26	STAD	10	1,47	2,47



SYSTÉM JE NAVRŽEN V TEPELNÉM SPÁDU 65°/50°C
ROZVOD POTRUBÍ VOLNĚ VEDENÉHO - MĚDĚNÉ POTRUBÍ + 20mm IZOLACE
ROZVOD POTRUBÍ V PODLAZE - MĚDĚNÉ POTRUBÍ + 10mm IZOLACE
DODRŽTE TRASY POTRUBÍ - NUTNÁ DILATACE

výpočtová teplota :	Te = -12 °C
typ budovy :	obytná
zátopový součinitel :	fRH = 0
intenzita výměny vzduchu :	n50 = 4

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Petr Kříž	PROJEKTANT PROFESE / ODPOVĚDNÝ: Ing. Petr Kříž, ČKAIT - 1002114	ÚTprojekt, Ing. Petr Kříž, Kliny 25, 615 00 Brno, T: 603 976 445, M: utprojekt@gmail.com
INVESTOR: Město Újezd u Brna		
AKCE: SOCIÁNÍ BYTY VE MĚSTĚ ÚJEZD U BRNA OBJEKT P.Č. 3291, Č.P. 1050, Město Újezd u Brna		DATUM 08 / 2017; PARÉ; STUPEŇ Prováděcí
ČÁST: VYTÁPĚNÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY 5517
OBSAH: PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO 1:50; Č. 1