



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatečná informace zadavatele č.1 k zadávacím podmínkám

**Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Zateplení objektu Radnice Újezd u Brna včetně výměny otvorových výplní“
zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

1. Údaje o zadavateli:

Název: Město Újezd u Brna
Sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Zastoupený: ThDr. Janem Hradilem, Th.D., starostou
IČ: 002 82 740
DIČ: CZ00282740
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4925641/0100
Kontaktní osoba: Karel Hradský
Telefon: 724 183 499
E-mail: mistostarosta@ujezdubrna.cz

2. Dodatečná informace:

Dotazy uchazeče či uchazečů jsou číslovány nepřetržitou vzestupnou číselnou řadou.

- 1) Máme dotaz k ocenění položek č. 102 zábradlí balkonu, 107 madlo zábradlí rampy, 108 mříže na okna, 111 zastřešení bankomatu. Všechny prvky jsou jako kovářská práce, ve výpisu kovářských prvků není specifikace, je odkaz na konzultaci s projektantem. Dotaz zní: Jak máme tyto položky ocenit bez specifikace prvků?

Odpověď:

V příloze Dodatečné informace č. 1 jsou skicy s rozměry kovářských prvků, mříže jsou na oknech archivu stávající, jde o jejich repasování a nátěr, prodloužení kotev do fasády.

- 2) Máme další dotaz k truhlářským výrobkům. Ve výkazu výměr pro ocenění je specifikace materiálu truhlářských výrobků Europrofil IV 92, v tabulce výpisu truhlářských výrobků je u pol. č. 1-10 materiál dub a u pol. 11-22 Europrofil bez specifikace. Jak máme postupovat při ocenění truhl. výrobků?

Odpověď:

Viz odpověď č. 3.

- 3) V projektové dokumentaci - výpisy otvorů jsou stanoveny technické požadavky zadavatele na výplně otvorů (EURO profil IV92 - materiál dub, pro okna s $U_w=0,7$ a pro dveře s $U_w=0,7$). V technické zprávě je však uveden požadavek na dveře s U_w 0,8 až 1,0. Která hodnota je platná? U EURO profilu IV92 - okna při použití materiálu DUB nelze korektně tuto vlastnost dodržet při daném rozměru výplní. Je totiž nutné rozlišovat U_f materiálu dub od ostatních materiálů. Po přesném výpočtu jednotlivých pozic splňuje daný požadavek pouze smrk. U vstupních dveří je tento rozdíl ještě markantnější a pokud certifikace není prováděna podivnou zaokrouhlovací metodou směrem dolů, kterou mi neuznáváme a dochází tímto ke klamání zákazníka, pak tyto výplně nelze vyrobit. Prosíme o upřesnění technických požadavků na



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

výplně, jelikož tímto dochází k významnému snížení počtu uchazečů o veřejnou zakázku s jejím podstatným zdražením.

Odpověď:

Vstupní dveře do Radnice jsou velmi frekventované, na materiálu dub musíme trvat, i u ostatních dveří do objektu. Tepelná propustnost celého výrobku dveří U_w musí být nižší než $1,2 \text{ Wm}^2\text{K}$ dle Energetického auditu. Okna mohou být Europrofil smrk IV92 trojsklo s tepelnou propustností celého výrobku nižší než $1 \text{ Wm}^2\text{K}$, ne 1. Bude také prováděna důsledná kontrola při jejich zabudování. Okna zůstávají ve stejné poloze ostění, nebudou se posouvat na hranu zdiva. U výrobku 09 sestavy obřadní síně prosíme o fix v místech spodního otvírání, horní pozice zůstane zachována. Podmínkou je, aby hlavní vstupní dveře a okna měla stejnou výslednou povrchovou úpravu, protože hlavní vstup do Radnice a okna 1.NP jsou skoro vedle sebe. Takže výsledná povrchová barva: světlý dub, borovice nebo jasan. Výrobce dá před výrobou k odsouhlasení odstíny. Dveře z dřeviny dub : č.01, 03, 04, 06.

- 4) U některých výplní otvorů je uveden dřevěný profil dub (pol.1,3-10), u ostatních je uvedeno pouze dřevěný profil EURO. Prosím o upřesnění, zda mají být všechny výplně otvorů z materiálu dub.

Odpověď:

Viz odpověď č. 3.

- 5) Vnitřní parapety dřevěné – je myšleno masiv nebo dřevotříska?

Odpověď:

Parapety 25 mm v barvě oken, sendvičová konstrukce, uvnitř MDF deska odýhovaná dýhou, masivní nos dub.

- 6) Prosím o konkretizaci barvy klik – stříbrnozlatá, případně odstín RAL.

Odpověď:

Povrchová úprava klik v interiéru matný nikl, povrchová úprava kování v exteriéru TiN-C chrom-mat, na dveřích madlo 650mm např. (Andy) průměr 30 mm povrch TiN-C. Madlo bude u výrobku dveří č 02, 04, 06.

- 7) Je nutné dodržet požadavek ve výpisu prvků oken na materiál profilu DUB? Dle našeho dodavatele výplní totiž nelze v tomto profilu (DUB) splnit požadavek na $U_w 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ani při uvažované stavební šířce 94, jak je uvedeno. Nabízí se smrk či borovice.

Odpověď:

Viz odpověď č. 3.

V Újezdě u Brna dne 14. 8. 2015

.....
ThDr. Jan Hradil, Th.D.
starosta

Přílohy ve formátu jpg: kovářské prvky 1, kovářské prvky 2, vnitřní parapet