

36	594511111	Dlažba z kostek, lože z B 7,5 do 5 cm přídlažba
----	-----------	---

barva??

41	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2
----	------------	---

barva?

42	58380155	Kostka dlažební velká 1t=2,5m2
----	----------	--------------------------------

61	58380351	Obrubník kamenný přímý štípaný, opracovaný OP5 16x20 cm
----	----------	---

OP5 má rozměr 20x20, nikoliv 16x20 a je to řezaný obrubník, ne štípaný. Jaký má být tedy rozměr a opracování obrubníku?

62	58380373	Obrubník kamenný přímý štípaný, opracovaný OP 10/20 a 12/25 cm
----	----------	--

se má jednat o štípaný obrubník?

83	772501150	Dlažba z kamene, pravoúhlých desek, prostá tl. 4-5 cm
----	-----------	---

A jaká barva?

61	58380351	Obrubník kamenný přímý OP5 16x20 cm pro obruby stojaté, zapuštěné
----	----------	---

t žulový obrubník OP5 má rozměr 20x20, nikoliv 16x20 a je to řezaný obrubník, ne štípaný. Jaký má být tedy rozměr a opracování obrubníku?

62	58380373	Obrubník kamenný přímý štípaný opracovaný OP 10/20 cm
----	----------	---

se má jednat o štípaný obrubník?

81	772501150	Dlažba z kamene, pravoúhlých desek, tryskaná tl. 4-5 cm
----	-----------	---

48	583-80156	Valouny
----	-----------	---------

A jaká barva?

63	583-80343	Obrubník kamenný přímý 20x25 cm přídlažba dle PD
----	-----------	--

ý nebo řezaný obrubník?

64	583-80373	Obrubník kamenný přímý 10x20 cm dle PD
----	-----------	--

ý nebo řezaný obrubník?

46	583-80120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2
----	-------------	---

Položky žulové kostky:

63	935316112	Odvodňovací žlab -prodloužení ze žulové kostky 220/260 mm -trojřádek do betonu
----	-----------	--

vodňovací žlab?

84	58381315	Deska dlažební řezaná, tryskaná do 0,24 m2 tl. 5 cm žula, dle PD
----	----------	--

43	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2
----	------------	---

47	58380155	Kostka dlažební velká 1t=2,5m2
----	----------	--------------------------------

rozměr má mít kostka?

63	935316112	Odvodňovací žlab -prodloužení ze žulové kostky 22/26cm -trojřádek do betonu
----	-----------	---

á mít kostka?

82	58381315	Deska dlažební řezaná, tryskaná do 0,24 m2 tl. 5 cm žula, dle PD
----	----------	--

aká barva?

82	583-81315	Deska dlažební řezaná, tryskaná do 0,24 m2 tl. 5 cm žula
----	-----------	--

Dotazy k dopravnímu značení:

- Od kdy do kdy má být přechodné dopravní značení?

Přechodné značení bude stanoveno před zahájením stavby do konce stavby dle termínu ukončení prací.

- Je tam započtené povolení uzávěrky nebo si to zařizuje obec?

Povolení uzávěrky bude vyřizovat dodavatel stavby, pokud v rozpočtu není tato položka bude to zahrnuto do víceprací.

- Chybí objímky, patky – jestli se to betonuje do země nebo do patky, víčka na sloupky?

Pokud to PD neřeší a není zde položka, bude se to řešit vícepracemi.

- Veškeré kamenické výrobky budou povrchově dokončené- dle zásad čisté kamenické výroby. Dlažební desky budou řezané a otryskané.
- U obrubníků, předlažeb a u dlažebních kostek se dovoluje štípaný sortiment- s opracováním bez stop po lámání.
- Zahrazovací sloupky budou láné s povrchem přitesaným a se zaprýskanými žabkami po lámání.
- Materiálem je světlý jemnozrný granodiorit typu slezská nebo hlinecká žula.
- Materiál valounkové dlažby- místního původu z říčního kamene (žula, křemence a živce)

1. Dlažba z kostek,lože z B 7,5 do 5 cm předlažba Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2
Jaká barva?

Materiálem je světlý jemnozrný granodiorit typu slezská nebo hlinecká žula. dle výkresu B1.3 VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍKEM může být štípaný.

2. OP5 má rozměr 20x20, nikoliv 16x20 a je to řezaný obrubník, ne štípaný. Jaký má být tedy rozměr a opracování obrubníku?

Budou dodrženy rozměry obrubníků dle PD, obrubník dle výkresu B1.3 VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍKEM může být štípaný.

3. Obrubník kamenný přímý štípaný, opracovaný OP 10/20 a 12/25 cm, se má jednat o štípaný obrubník?

U obrubníků, předlažeb a u dlažebních kostek se dovoluje štípaný sortiment- s opracováním bez stop po lámání.

4. Kostka dlažební velká 1t=2,5m2

Kostka 16/16cm