

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 67 - 69**

**v podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem**

**„Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí“**

Dne 4.9.2017 odeslal zadavatel Městská část Praha – Čakovice, se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9, IČO: 00231291 (dále jen „zadavatel“), oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, pod. ev. č. zakázky Z2017-024361.

Dne 21.9.2017 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

V žádosti dodavatel žádal o objasnění následujícího:

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 67:**

*Ve výkazu výměr, v oddíle 771 Podlahy z dlaždic je položka č. 350\_Prefabrikované obklady schodišťových stupňů včetně povrchové úpravy a protiskluzných opatření – poprosil bych o upřesnění bližší specifikace.*

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 67:**

Lepené dílce Teraco s jemným zrnem a světlou barvou dle výběru arch tl.40 mm. Povrch protiskluzový (protiskluz je tvořen vsypem křemičitého písku různé zrnitosti s následným přebroušením, čímž je možné dosáhnout jemné, střední i hrubé protiskluzové úpravy povrchu podlahy, dle charakteru provozu).

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 68:**

*Ve výkazu výměr, v oddíle 781 Dokončovací práce - obklady je položka č. 383\_mozaika keramická (10 x 10) barevná 9,7 x 9,7 x 0,6 cm – poprosil bych o upřesnění bližší specifikaci, může tam být velký cenový rozptyl.*

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 68:**

viz TZ strana 7:

Glazované hutné dlaždice v modulových formátech 10 x 10 cm, barva (dívky – tmavě žlutá; např. RAKO COLOR TWO – RAL 0858070) (chlapci – tyrkysová; např. RAKO COLOR TWO – RAL 1907025).

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 69:**

*Prosím o potvrzení dodávky bezdrátové regulace topného systému profesí "vytápění", tak jak je popsáno v TZ MaR, t.z. dodávka je mimo MaR. Cituji: "MaR zajistí napájení centrální jednotky a routerů z rozvaděče MR1. Dodávka systému je součástí profese vytápění. Nastavení provede dodavatel (výrobce) systému ve spolupráci s MaR."*

*Dále prosím o popis prací, které se budou týkat spolupráce při nastavení bezdrátového systému. VV na záložce "14 - Měření a regulace" tuto činnost neobsahuje.*

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 69:**

Viz TZ profese vytápění včetně popisu kompaktní stanice.

**Zadavatel rozhodne o prodloužení lhůty pro podání nabídek po zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace na základě všech žádostí, které budou k obsahu zadávací dokumentace dnešního dne uveřejněny.**

V Praze dne 2.10.2017

Městská část Praha – Čakovice

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, zmocněná osoba zadavatele