



Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

„Rekonstrukce zámeckého parku městyse Svitávka“

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Zadavatel: | Městys Svitávka |
| Sídlo: | Hybešova 166, 679 32 Svitávka |
| IČ: | 00281042 |
| DIČ: | CZ00281042 |
| Zástupce zadavatele: | Jaroslav Zoubek, starosta |
| Telefon: | 516 471 271 |
| E-mail: | jaroslav.zoubek@mestys-svitavka.cz |

| | |
|---|---|
| Ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ zadavatel uvádí, že zadávací dokumentaci vypracoval: | Ing. Michaela Müllerová, administrace veřejných zakázek |
| Sídlo: | Troubelice – Lazce 23, 783 83 |
| IČ: | 732 89 167 |
| Telefon: | 725 821 945 |
| E-mail: | mmuller@volny.cz |

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| | |
|---------------------------------|--|
| Název veřejné zakázky: | Rekonstrukce zámeckého parku městyse Svitávka |
| Druh veřejné zakázky: | Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce |
| Forma zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |

Na základě žádostí o vysvětlení ZD ze dne 11. 2. 2020 a 12.02.2020, si vám níže dovoluujeme poskytnout vysvětlení ZD č. 1.

Žádost o vysvětlení č. 1

V podkladech nám úplně nesedí počty a typy svítidel. Dle výkresu jsme napočítali 20ks svítidel VO + 2ks světlomet pro nasvětlení vily. V legendě je však uvedeno jen 19ks VO a 2ks halogen. světlomet. V tech. zprávě je také 19ks VO, ale 2ks LED světlomet (ne halogen). A ve VV je pak jen položka „svítidlo výbojkové, parkové – 24ks“, světlomet žádný.

Jaká Varianta je tedy správná?

Vysvětlení č. 1

Upřesnění výšky sloupů, specifikace VO jsou přílohou těchto dodatečných informací. Zároveň si dovoluujeme zaslat aktualizovaný výkaz výměr pro část VO.

Žádost o vysvětlení č. 2

Jedná se o rozpor množství osvětlovacích bodů mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. V technické zprávě a situaci osvětlení je uveden celkový počet svítidel 19 ks, naproti tomu je ve výkazu výměr uveden počet 24 ks. Vzniká zde rozpor v množství, které má další návaznost na jednotlivé položky výkazu výměr.

Dále bychom požádali o bližší specifikaci typu svítidla a parkového stožáru.

Vysvětlení č. 2

Upřesnění výšky sloupů, specifikace VO jsou přílohou těchto dodatečných informací. Zároveň si dovoluujeme zaslat aktualizovaný výkaz výměr pro část VO.

Vzhledem k povaze dodatečných informací vás prosíme, aby pro zaslání nabídek byl využit aktualizovaný výkaz výměr, který tvoří přílohu těchto dodatečných informací. Uchazeč je povinen tuto změnu výkazu výměr zahrnout do svých položkových rozpočtů. Aktualizovaný výkaz výměr je součástí těchto dodatečných informací, jako příloha.

Sdělení zadavatele o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek ve výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce:

Zadavatel sděluje, že **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ve výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce, v rozsahu:**

- původní lhůta pro podání nabídek: **19.02.2020 10:00**
- **nová lhůta pro podání nabídek: 24. 2. 2020 13:00**

S pozdravem,

Ing. Michaela Müllerová, administrátor VŘ