



# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko

Ev. č. : HSBM-2-112-2/2-POKŘ-2016

Blansko 1. 4. 2016  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/PD

**VH atelier, spol. s r.o.**  
**Merhautova 1066/216**  
**613 00 Brno**

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Kamil Šenkýř, komisař. ☎: 950611125, e-mail: [kamil.senkyr@firebrno.cz](mailto:kamil.senkyr@firebrno.cz)

Název stavby: Vodovod Sasina - Svitávka.  
Místo stavby: Svitávka, Sasina.  
Stavebník: Městys Svitávka, Hybešova 166, PSČ 679 32.  
Projektant PBŘ: VH atelier, spol. s r.o., ing. Jakub Raček ČKAIT 1006062.  
Datum zpracování PBŘ: 11/2015.  
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení.

Projektová dokumentace řeší vybudování vodovodu, včetně automatické podzemní tlakové stanice v k.ú. Svitávka - Sasina. Zajištění požární vody bude stávající zrekonstruovanou požární nádrží.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22. 3. 2016.

K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **závazné souhlasné stanovisko s podmínkou**

- pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

**Poučení:** Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Jihomoravského kraje  
územní odbor Blansko  
678 01 Blansko, Poříčí 22  
12

plk. Mgr. Martin Oujezský  
ředitel územního odboru Blansko