

# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

---

Váš dopis č.j.:...

Ze dne: 13. 10. 2015  
Č. j.: JMK 132836/2015

Sp. zn.:

Vyřizuje: Foltýnová  
Telefon: 541 652 686

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0

Datum: 19. 10. 2015

**VH atelier, spol. s r.o.**  
**Lidická 960/81**  
**602 00 Brno**

## **Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jako vodoprávního úřadu ke stavbě: „Vodovod Sasina - Svitávka“**

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 15. 10. 2015 žádost společnosti VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno, IČ: 494 37 267, o stanovisko vodoprávního úřadu Jihomoravského kraje z hlediska souladu stavby: „Vodovod Sasina - Svitávka“ s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.

K žádosti byla přiložena průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a situace stavby: „Vodovod Sasina - Svitávka“, vypracovaná společností VH atelier, spol. s r.o., datum vyhotovení: 07/2015, číslo zakázky: 01/15.

### Stručná charakteristika:

V rámci projektové dokumentace stavby „Vodovod Sasina - Svitávka“ je navržena automatická podzemní tlaková stanice ATS, která bude napojena na stávající vodovodní řad U Labutě z PE90. Z ATS je severně navrhnut samostatný vodovodní řad PE100-SDR11-90/8,2 mm typ RC až do lokality Sasina, rozvodné řady v zájmové lokalitě z PE100-SDR11-90/8,2 mm typ RC, koncové řady z PE100-SDR11-63/5,8 mm typ RC.

**Uvažovaný záměr s názvem „Vodovod Sasina - Svitávka“, je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.**

otisk razítka

**Ing. Mojmír Pehal, v.r.**  
**vedoucí oddělení vodního a**  
**lesního hospodářství**

Za správnost vyhotovení: Marta Foltýnová

IČ  
70888337

DIČ  
CZ70888337

Telefon  
541652686

Fax  
541651579

E-mail  
foltynova.marta@kr-jihomoravsky.cz

Internet  
www.kr-jihomoravsky.cz