

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
**JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ**  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Tel. 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID jaaai36

Číslo jednací: KHSJM 44875/2015/BK/HOK  
**Spisová značka: S-KHSJM 00012/2015**

K podání: KHSJM 41690/2015/BK/HOK

Vyřizuje: Ing. Jana Dvořáková / ÚP Blansko  
Tel: 516 497 151  
e-mail: jana.dvorakova@khsbrno.cz

VH atelier spol. s r.o.  
Lidická 81  
602 00 Brno

V Blansku dne 23.9.2015

**Vodovod Sasina - Svitávka**

*- závazné stanovisko pro územní řízení*

Na základě žádosti společnosti VH atelier spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno, IČ 49437267 zastupující na základě plné moci investora Obec Stvolová, Stvolová 39, 679 61 Letovice, IČ 00532185, doručené na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS JmK) dne 4.9.2015, KHS JmK jako dotčený správní úřad podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vydává v předmětné věci dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S umístěním stavby: „Vodovod Sasina - Svitávka“ se

**s o u h l a s í.**

**Odůvodnění:**

Předložená projektová dokumentace (zpracovatel VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, Brno, datum: červenec 2015) řeší zásobování místní části městyse Svitávka – Sasina pitnou vodou z veřejného vodovodu Svitávka.

Místní část Svitávky Sasina je zásobována pitnou vodou vodovodem z vlastního zdroje, který je již za dobou své životnosti. Nově je navrženo zásobování místní části z veřejného vodovodu Svitávka. Je navržena automatická podzemní tlaková stanice, která bude napojena na stávající vodovodní řad v lokalitě U Labutě. Z ATS je navržen samostatný vodovodní řad PE100-SDR11-90/8,2 mm typ RC až do lokality Sasina, dále rozvodné řady v Sasině z PE100-SDR11-90/8,2 mm typ RC a koncové řady z PE100-SDR11-63/5,8 mm typ RC. KATS bude zřízena přípojka NN a signalizace na dispečink. Součástí PD je i oprava stávající požární nádrže. Dokumentace neřeší zásobení pitnou vodou pro skupinu nemovitostí ve východní části Sasiny z důvodu značných investičních nákladů (vybudování protlaku pod železnicí, silnicí I/43 a březovským vodovodem).

Vzhledem k tomu, že předložené podání není v rozporu s požadavky platných právních předpisů na ochranu veřejného zdraví, bylo možné s umístěním stavby vyslovit souhlas.

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábekova 4, 602 00 Brno



Odborný rada

Ing. Jana Dvořáková

odborný referent oddělení HOK

**Rozdělovník**

1. VH atelier spol. s r.o., Lidická 81, 602 00 Brno, IČ 49437267
2. KHS JmK - spis