

Dotaz I. 1:

Ve výpisu prvků u plastových oken jsou uvedeny hodnoty $U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ a $U_w = 0,86$. Předpokládáme, že první hodnota $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ se jedná o prostup sklem, tedy U_g . Prosíme o potvrzení této domněnky.

ano, platí $0,7$

Dotaz I. 2:

Prosíme o informaci, zda je možné použít profil jiný než je uveden ve výpisu prvků, tedy $0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$, pokud bude dodrženo $U_w=0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ celého okna?

Ano, pokud bude dodrženo $U_w=0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ celého okna

Dotaz I. 3:

Položky I. 192 až 195 ve výkaze výměr SO 01 1 Pol obsahují informaci, že tyto vrstvy patří do skladby S2. Domníváme se, že se jedná o záměru skladeb a správně se jedná o skladbu střechy S7. Prosíme o potvrzení této domněnky.

Ano, S7

Dotaz I. 4:

Prosíme o doložení PBs, statického posudku, energetického výpočtu a vyjádření dotčených orgánů, jak je uvedeno v TZ.

Žádáme o nacenění stavby dle položkového rozpočtu, potřebná povolení jsou zohledněna v PD a z té vyšel položkový rozpočet.

Dotaz I. 5:

Nikde jsme nenašli informaci ohledně krytiny na pergole. Chápe uchazeš správně, že krytina není součástí cenové nabídky a pergola tedy bude bez ní?

Ano.

Dotaz I. 6:

TZ obsahuje informaci, že součástí pergoly bude kamenné ohniště v l. komínku. Kde tyto práce v rozpočtu najdeme?

Žádáme o nacenění dle položkového rozpočtu, ten je pro realizaci zakázky (její rozsah klíčový).

Dotaz I. 7

V Zadávací dokumentaci v příloze Projektová dokumentace 1. etapa je pouze Výkaz výměr SO 01 EZS a EPS Ogarův dvůr a slepý rozpočet a v příloze 2. etapa je Výkaz výměr SO 02 EZS a EPS Ogarův dvůr a slepý rozpočet. Součástí zadávací dokumentace není projektová dokumentace EZS a EPS.

Prosíme o zaslání výkresové dokumentace a technické zprávy k této části stavby.

Projektová dokumentace EZS a EPS není k dispozici. Naceňte dle položkového rozpočtu.

Dotaz I. 8

V Zadávací dokumentaci v příloze Projektová dokumentace 2. etapa je pouze Výkaz výměr Revitalizace Ogarova dvora II. etapa II. část 4 Vzduchotechnika. Součástí zadávací dokumentace není projektová dokumentace Vzduchotechniky.

Prosíme o zaslání výkresové dokumentace a technické zprávy vzduchotechniky.

Naceste dle položkového rozpočtu.

Dotaz I. 8

V Zadávací dokumentaci v příloze Projektová dokumentace 1. etapa ve Výkazu výměr Revitalizace Ogarova dvora I. etapa II. část 1 Stavební úpravy je pol. I. 121 D+M oboustranný krb v 2.NP kompletní provedení včetně obložky a povrchové úpravy, kus 1.

Dotaz:

Prosíme o podrobnější specifikaci této položky, případně sdělení šacené ceny, která bude pro všechny účastníky soutěže stejná.

V příloze 1 těchto informací.

Dotaz I. 9

Studna II. prosíme specifikaci.

Doložen schématický záznam.