

Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám

ZADAVATEL:

Národní archiv

Archivní 2257/4

149 00 Praha

IČO: 70979821

Pověřená osoba pro organizační zajištění zakázky:

Bohemia VZ, s.r.o.

Sídlem: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 – Holešovice,

Jednající: Vlasta Pokorná

IČ: 288 82 831

Dodatečné informace č. 6

Z pověření zadavatele veřejné zakázky „**NDA, ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ, HLAVNÍ PRACOVIŠTĚ**“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 491730, Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazu uchazeče a rozhodnutí zadavatele takto:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr Vedlejší a ostatní náklady „VN_ON_VV“ nejsou nastaveny vzorce pro výpočet jednotlivých položek, žádáme o úpravu zamknutého výkazu výměr.

Odpověď č. 1

Soubor je vložen jako příloha k dodatečným informacím č. 6

Dotaz č. 2

V technické zprávě objektu SO 01 D.1.4.g –profese silnoproud je uvedeno, že součástí dodávky projektu je i UPS 2 o výkonu cca 30kVA s dobou zálohy 10 minut. Uvedená UPS ale není obsažena ve výkazu výměr. Jestliže má být UPS 2 součástí cenové nabídky, doplňte položku do výkazu výměr s podrobnou specifikací (napětí vstup-výstup, výkon kVA/kW, provedení a dobu zálohy při dané zátěži) a případně uveďte referenční výrobek.

Odpověď č. 2

Specifikace zdroje UPS2 je uvedena ve výkazu výměr příslušnému k SO 01 D.1.4.g-SILNO-VYKAZ VYMER _R2 . Pokud je tento výkaz samostatný tisk pak je specifiikace uvedena na řádku číslo 93-111.

Současně uvádím, že specifikace UPS2 byla uvedena i v předchozí verzi výkazu výměr s označením "_R1".

Dotaz č. 3

V technické zprávě objektu SO HO D.1.4.g –profese silnoproud je uvedeno, že UPS 3 má požadovanou dobu zálohy 10minut, ale ve výkazu výměr je uvedeno 20 minut. Předpokládáme správně, že podrobná specifikace z výkazu výměr je nadřazena požadavku v technické zprávě?

Odpověď č. 3

V citované technické zprávě je uvedeno ,že doba zálohovaného napájení bude "...minimálně 10 minut".Takže je v platnosti údaj uvedený ve výkazu výměr tj. 20 minut zálohovaného napájení

Dotaz č. 4

Výkazy výměr slaboproudých rozvodů (SO01_D14h_VV, SOHO_D14h_VV a SOPTO_D14h_VV) jsou uzamčené proti úpravám.

- A) Předpokládáme správně, že v rámci oddílu dodávek uvedeme jednotkové ceny jenom ve sloupci s názvem materiál? (Ve sloupci montáž uvedeme nulu)

ODPOVĚD - ANO

- B) Opravte chybné vzorce ve všech rekapitulacích: v řádku 14 s názvem Montáž – práce je vzorec, který započítává celkovou cenu montáže i materiálů, přestože materiály jsou již započítány v řádku 13 s názvem Montáž-materiál.

ODPOVĚĎ -Projektant opravil příslušné výkazy výměr a jsou v příloze. Soubory :

SO_01_D14h_VV_02.xls,
SO_PTO_D14h_VV_02.xls
SOHO_D14h_VV_02.xls.

- C) Ve výkazech SLP rozvodů není dostatečně řešeno, které položky Elektromontáží jsou jen montážní – k výše uvedeným dodávkám a které se budou oceňovat i s materiálem.
(řešení: např. u výhradně montážních položek napište nulu a uzamkněte tyto buňky, nebo můžete zabarvit výhradně buňky, které mají být oceněny)

ODPOVĚĎ - Pokud je v montážní položce nula, jedná se pouze o dodávku materiálu.
Pokud je v dodávce nula, jedná se o montážní položku.

Dotaz č. 5

V objektu SOHO je instalován stávající systém EPS, který se má dle projektové dokumentace rozšířit. Žádáme o sdělení o jaký typ ústředny se jedná, případně o uvedení referenčních výrobků pro rozšíření EPS.

Odpověď č. 5

Stávající systém EPS je ZETTLER EXPERT ZX.

Dotaz č. 6

SO 12 – přípojka a přeložka dešťové kanalizace

44	59710699.A	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm viz pol. Montáž trub kameninových	m	5,00
		mezi DŠ1 a DŠ2 - 2ks:2		2,00
		mezi DŠ2 a DŠ3 - 2ks:2		2,00
		mezi DŠ3 a DŠ4 - 1ks:1		1,00

Dle situace má být buď 12,5 m kameniny nebo 5 ks kameniny (1 ks dlouhý 2,5m)
Prosíme o zaslání správného výkazu výměr.

Odpověď č. 6

Projektant opravil příslušný výkaz výměr a je v příloze. Soubor SO12_sn_1.xlsx.

Dodatečné informace č. 6 jsou zveřejněny na profilu zadavatele:

<https://nacr.profilzadavatele.cz>

V Praze dne 10.9.2014

Bronislava Hrozková
za pověřenou osobu
Bohemia VZ, s.r.o.