



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Národní archiv

projekt: Národní digitální archiv
registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/10.06977

Dodatečné informace č. 8 k zadávacím podmínkám

ZADAVATEL:

Národní archiv

Archivní 2257/4

149 00 Praha

IČO: 70979821

Pověřená osoba pro organizační zajištění zakázky:

Bohemia VZ, s.r.o.

Sídlem: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 – Holešovice,

Jednatel: Vlasta Pokorná

IČ: 288 82 831

Dodatečné informace č. 8

Jako zadavatel veřejné zakázky „**NDA, ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ, HLAVNÍ PRACOVIŠTĚ**“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 491730, Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazu uchazeče a rozhodnutí zadavatele takto:

Dotaz č. 1

Dle technické zprávy na elektroinstalaci jsou nouzová svítidla N1 a N2 napájena z centrální baterie. Položka na baterii ale není ve výkazu výměr. Jedná se tedy o napojení svítidel na stávající baterie, nebo baterie chybí ve výkazu?

Odpověď č. 1

V dotazu zmiňovaná svítidla budou napájena ze zdroje UPS 2.

Dotaz č. 2

V technické zprávě na elektroinstalaci jsou popsány UPS 1, UPS 2 a UPS 3. Ve výkazu výměr je pouze UPS 3. Jsou UPS 1 a UPS 2 stávající, nebo chybí ve výkazu výměr?

Odpověď č. 2

Tento dotaz se pro UPS1+UPS2 vztahuje k části projektové dokumentace SO01 část D.1.4.g Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.bleskosvodů. V technické zprávě této části dokumentace je na straně č.6 uveden v textu oddíl 3.6 Záskokový zdroj UPS a v jeho části 3.6.1 Zdroj nepřerušovaného napájení UPS1 se uvádí... "Dodávka tohoto zdroje UPS1 není předmětem řešení dle tohoto projektu" . V části 3.6.2 Zdroj nepřerušovaného napájení UPS2 se uvádí... "Dodávka tohoto zdroje je předmětem řešení dle tohoto projektu". Ve výkazu výměr příslušném k části SO01/D.1.4.g. je specifikace položky UPS2 uvedena na řádku č.93-111 (pokud je výkaz samostatným tiskem).



projekt: Národní digitální archiv
registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/10.06977



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Národní archiv

Dotaz č. 3

U transformátoru není uvedeno, zda má mít měděné vinutí, nebo stačí hliníkové.

Odpověď č. 3

Tento dotaz se vztahuje k části projektové dokumentace SOHO část D.1.4.g.2 Transformovna
V technické zprávě této části dokumentace je na listu č.5 v oddíle nadepsaném "Transformátor"
uvedeno: Vinutí :Cu.

Ve výkazu výměr příslušném k části SOHO/D.1.4.g.2 je na ř.č.24 (pokud je výkaz samostatným
tiskem) uvedeno: Vinutí : materiál Cu (měď)

V Praze dne 11.09.2014

.....
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu

podepsáno elektronicky