

Národní archiv

Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodovec

telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292

fax: 974 847 214

e-mail: na@nacr.cz

ID datové schránky: fe3ai xh

<http://www.nacr.cz>



NACRX0014MSE
prvotní identifikátor

WV Systems, s.r.o

Dne: 13.06.2013 Naše značka: NA- 5817-154/05-2012 Vyřizuje/tel.: Bernas / 974 847 272

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“

Zasíláme Vám tímto odpověď na Vaši žádost ze dne 11. 6. 2013, týkající se veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“:

Dotaz č. 1

Prostory hlavního a záložního pracoviště nedisponují centrální UPS, pouze prostorami, ve kterých je možno centrální UPS zřídit. Ve chvíli dokončení budou prostory vybaveny pouze EZS, EPS, datovým připojením a připojením elektrické energie (zálohované motoragregátem).

K dílčím dotazům:

- 1) V rámci zakázky by mělo být řešeno krátkodobé záložní napájení umožňující bezpečné vypnutí IS NDA v případě výpadku proudu či motoragregátu.
- 2) Doba potřebná pro výše uvedené vypnutí se odvíjí od konkrétního řešení, které dodavatel zvolí (Studie proveditelnosti předpokládá alespoň 20 minut).

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka
Národního archivu
podepsáno elektronicky