



Národní archiv

Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodovec
telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292
fax: 974 847 214
e-mail: posta@nacr.cz
ID datové schránky: fe3aixh
<http://www.nacr.cz>



NACRX001J0ZA
prvotní identifikátor

Cesa a.s.
AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.
Rittal Czech, s.r.o.
Proact Czech Republic, s.r.o.
IBM Česká republika, spol. s r.o.
Hewlett-Packard s.r.o.
ID Stavby group s.r.o.

Dne: 25.07.2014 Naše značka: NA- 697-30/05-2014 Vyřizuje/tel.: Bernas / 974 847 272
Vaše značka:

Dodatečné informace

Na základě prohlídky prostor pro umístění datových komor, která se uskutečnila dne 21. 7. 2014 od 9:00 hod, oznamujeme tyto dodatečné informace:

1. Využitelná výška prostor pro umístění datových komor je 3,1 m.
2. V datových komorách není požadována zdvojená podlaha.
3. Pod stropem místnosti je veden rozvod vody, proto musí být komory odolné proti zatopení.
4. Servis klimatizace, vzduchotechniky a SHZ bude provádět zadavatelem vybraná firma. Servis nad rámec záruky proto není požadován.

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka
Národního archivu

podepsáno elektronicky