



Dotazy k veřejné zakázce: NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT

1. Termín datová komora terminologicky vychází z normy ČSN EN 1047-2, předpokládáme tedy, že se jedná o certifikované modulární řešení splňující minimálně následující bezpečnostní parametry:
 - Odolnost proti požáru min. 120 minut resp. třída ohnivzdornosti R60DVzhledem k předpokladu umístění citlivých zařízení a dat vysoké hodnoty do prostor datových komor je obvyklé chránit tato zařízení proti okolním vlivům prostředí s níže specifikovanými minimálními odolnostmi:
 - odolnost proti vloupání 2. bezp. třídy
 - odolnost proti průniku prachu a vody na stupni krytí IP56
 - odolnost elektromagnetickému záření v úrovni útlumu 60 db

Požaduje tedy zadavatel dodat datové komory a zároveň u nich doložit platné certifikáty na výše uvedené parametry?

2. Jaká je požadovaná šíře 19" racku, 800 nebo 600 mm?
3. Jaká je požadovaná minimální statická zatížitelnost 19" racku?