



## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3

k výběrovému řízení  
NEMAK  
NOVÁ HALA PRO OBRÁBĚNÍ

Evidenční číslo zakázky: 641753

zadavatel: Nemark Czech Republic s.r.o., IČ: 263 18 890, Havraň 137, Most 1, PSČ 434  
40, zastoupený jednatelem Lukášem Meiserem

### Dodatečná informace č. 3:

Věc: Poskytnutí dodatečných informací na základě žádosti ze dne 18. července 2016

Dotaz/Žádost:

„K ocenění potřebujeme také PBR (požárně bezpečnostní řešení) část projektu. Tento dokument jsme nikde nenalezli.“

Odpověď:

- 1) PBR není samostatně zpracováno v rámci zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby.
- 2) Pokud má žadatel zájem, je možné poskytnout PBR v rámci dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení), dále je možné poskytnout stanovisko Hasičského záchranného sboru Most k dokumentaci ve stupni DSP.
- 3) Žadatel nemusí mít obavy z žádných zvláštních nákladů na stavbu z pohledu PBR, jelikož všechny skutečnosti plynoucí z PBR jsou již ve výkazu výměr zohledněny, např.:
  - a) žádné nátěry ocelových konstrukcí nejsou z pohledu PBR nutné, neuvažují se,
  - b) nutný počet přenosných hasicích přístrojů je ve výkazu výměr již zohledněn,
  - c) polohy a počet hydrantů v dokumentaci (a ve výkazu výměr) jsou v souladu se závěry PBR,
  - d) nutné požární ucpávky jsou ve výkazu výměr již zohledněny.

Ostatní zadávací podmínky a náležitosti uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají neměnné.

V Mostě, dne 20. 07. 2016

  
-----  
Lukas Meiser, jednatel  
Nemark Czech Republic s.r.o.