


VZOROVÝ VÝKRES "PREFA" ŠACHTY SE ZAÚSTĚNÍM VÝTLAKU



LEGENDA

- 1 ŠACHTOVÝ POKLOP LITINOVÝ - TŘÍDA D 400, h = 160 mm
- 2 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/8, h = 80 mm
- 3 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/10, h = 100 mm
- 4 ŠACHTOVÝ KONUS TBR-Q.1 100-63/58, h = 580 mm
- 5 ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBS-Q.1 100/100 (50), h = 1000 (500) mm
- 6 ŠACHTOVÉ DNO TBZ-Q.1 100/990 KOMPAKT tl. 15 cm, v = 990
- 7 KAPSOVÉ STUPADLO
- 8 STUPADLO KASI S PE POVLAKEM DLE DIN 19555-A-ST

POZNÁMKA

-POTRUBÍ VÝTLAKU NATOČIT VE SMĚRU ODTOKU

- ŠACHTOVÉ DNO JE OBLOŽENO ČEDICOVÝM OBKLADEM 300 mm NAD VYUŠTĚNÍ VYTĚLAKU VY
- VODOTĚSNOST ZAJIŠŤUJE PRÝŽOVÝ PROGRESIVNÍ SPOJ
- NAPLOJENÍ TRUB KANALIZACE DO ŠACHTOVÉHO DNA BUDE VODOTĚSNÉ



	KONCOVÁ ŠACHTA S29 VETEŤ "I"	KONCOVÁ ŠACHTA S14 VETEŤ "II"	stáv. Š VÝTLAK "V1"
KÓTA POKLOPU	248,75	250,80	245,78
KÓTA DNA ŠACHTY	246,75	248,13	243,36
DNO VÝTLAKU	255,60	249,20	243,80
HĽOUBKA VÝTLAKU	1,80	1,60	1,98
HĽOUBKA ŠACHTY	2,00	2,67	2,42

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSC, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

HÍP:		Ing. Radek Sedláček	
INVESTOR:		OBEC BÍLOVICE-LUTOTÍN, BÍLOVICE č.p.39 798 41 KOSTELEČ NA HANÉ IČ: 00288012	
MÍSTO STAVBY:		k.ú. BÍLOVICE, k.ú. KOSTELEČ NA HANÉ	
AKCE: KANALIZACE BÍLOVICE			
ČÁST: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			
OBJEKT: D.1-1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE			
PŘÍLOHA: VZOROVÝ VÝKRES ZAÚSTĚNÍ POTRUBÍ VÝTLAKU DO ŠACHTY			
ZAK. Č.:		-	
DATUM:		01/2018	
STUPEŇ:		DPS	
POČET A4:		2	
MĚŘÍTKO:		-	
VÝKRES Č.: D.1-1.8			