

Akce (stavba): KANALIZACE BÍLOVICE

Přehled stok:

Přehled šachet:

	Stoka gravitační	MAT. - DN/OD (mm)	délka (m)	ozn.Š	Š D1000 (ks)	pozn.
1	A	PVC SN12 DN 250	788,5	Š1 - Š18	18	
2	A1		49,0	Š19, Š20	2	
3	A2		380,0	Š21 - Š29	9	
4	A2.1		374,0	Š50 - Š57	8	42-49 vynecháno
5	A3		116,5	Š30 - Š33	4	
6	A4		69,0	Š34, Š35	2	
7	A4.1		120,0	Š36 - Š40	5	
8	A4.2		47,0	Š41	1	
	Délka:		1 944,0	Počet Š celkem:	49	

větev tlaková:

1	Větev "I"	PE100 RC SDR11 d 90x8,2	188,0	do Š29	Chráníčka PE d 160 - 10 m
2	Větev "II"	PE100 RC SDR11 d 90x8,2	143,0	do Š14	
	Délka:		331,0		

výtlač "V1"	PE100 RC SDR11 d 90x8,2	43,0	do stáv. Š
-------------	-------------------------	------	------------

Délka celkem:	2 318,0
---------------	---------

Kanalizační stoky gravitační : ks 8

Kanalizační šachty:

kanalizační šachta prefabrikovaná Š D1000 ks **49**

Kanalizační tlakové větve "I" a "II": ks 2

Chráníčka na "I" PE d 160 10 m ks 1

Čerpací stanice ČS1 - D 3,0 m hl. 6 m ks 1

v ČS1 měření splašků na výtlačku z obce Bílovice

Protlak pod vodním tokem Romže

Chráníčka PE d 225 - 14 m (na výtlačku z ČS1 "V1")

Odbočky pro domovní přípojky D.1-2

PVC SN12 DN160:	1129,5	m
PE100 SDR11 d 40x3,7:	311	m
počet připojení:	137	ks
počet RŠ D315 (dle č.p.):	123	ks
počet DČJ.	14	ks
Protlaky na přípojkách pod vodním tokem:	16,5	m
	2	ks