



Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / telefon

Místo, datum:

Kratochvílová / 775 566 237

Brno, 28. 3. 2014

Věc: Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce „K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Obec Bílovice nad Svitavou**, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO: 00281581 – Vám dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zasílám dotazy a dodatečné informace č. 2 k zakázce na stavební práce s názvem **„K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou“**.

Dotaz č. 1:

Předmět žádosti:

Prosím o zodpovězení dotazů k VZ Obec Bílovice nad Svitavou „K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou“.

1) Vnitřní dveře: specifikace uvádí dveře laminované, ve výpise jsou některé položky požadovány v povrchu dýha? Prosím vás co je platné?

Odpověď:

Všechna dveřní křídla i obložky budou laminovaná (dle specifikace na titulní straně výrobků vnitřních dveří).

2) Sklo u všech dveří bezpečnostní conex čirý?

Odpověď:

Ano, bezpečnostní sklo bude conex čirý

Dotaz č. 2:

Předmět žádosti:

Prosím o zodpovězení dotazů k VZ Obec Bílovice nad Svitavou „K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou“.

Okna:

1) Z01 je interiérová stěna bez PTM v profilu?

Odpověď:

Jelikož se jedná u Z01 o interiérový výrobek, není potřeba PTM-izolace.

2) Okna P01-P08 jsou dřevěná dle textu, nebo plastová dle výpisu?

Odpověď:

Okna P01-P08 jsou plastová (takto jsou definována jak ve výpisu, tak textu technické zprávy).

3) Jak hluboké jsou int. parapety?

Odpověď:

Hloubku vnitřních parapetů uvažujte do rozpočtu cca 360mm.

4) Pozice H01 a H02 budou z dřevohliníku? Jaký profil, jaké zasklením?

Odpověď:

H01 a H02 budou z dřevohliníku – popis je na titulní straně těchto výrobků.

Dotaz č. 3

Předmět žádosti:

Prosím o zodpovězení dotazů k VZ Obec Bílovice nad Svitavou „K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou“.

Prosím o objasnění, co je obsahem 1 etapy a co je obsahem 2 etapy dle ZD.

Odpověď:

1,Etapa: ½ 06/14 – ½ 08/14: veškeré stavební práce v budově školy, Komenského 151, včetně podlahy v tělocvičně, propojení haly školy se stávající budovou OÚ.

2,Etapa: ½ 03/15 – 04/15 veškeré stavební práce na stávající budově OÚ, Komenského 446.

Dotaz č. 4

Předmět žádosti:

Prosím o zodpovězení dotazů k VZ Obec Bílovice nad Svitavou „K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou“.

1) Rozpočty profesí, elektro, út, VZT – prosím o opravu těchto rozpočtů, tyto rozpočty po doplnění nepočítají součty a násobky, prosíme o provázání vzorců.

Odpověď:

Zákon o veřejných zakázkách neukládá povinnost, aby excelovská tabulka tzv. počítala sama. Omlouváme se za autory těchto profesních rozpočtů, ale s ohledem na počet položek se domníváme, že není problém si vzorce pro dopočet v rozpočtu sami dopsat či je vyplnit s pomocí kalkulačky.

2) Je třeba vyplnit i dodávku i montáž? Nebo stačí vyplnit jen montáž a v ceně montáže obsáhnout i cenu materiálu?

Odpověď:

Zadavatel trvá na zachování struktury slepých rozpočtů dle zadávací dokumentace zakázky. Jedná se o dotační titul, který prošel kontrolou ROP Jihovýchod.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu verejnezakazky@akkavrik.cz, příp. na tel. čísle +420 775 566 237.

S pozdravem

Mgr. Ivana Kratochvílová

advokátní koncipient

mobil: 775 566 237

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 01454307

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

