

V Boskovicích dne 18. října 2017

**Věc: Zadávací řízení - „Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu Brřov-Jeneč“ - vysvětlení zadávací dokumentace**

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pod názvem „Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu Brřov-Jeneč“, zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy zadavatel odpovídá takto:

Dotaz:

Prosíme o specifikaci oken, žaluzií a vnějších dveří. V technické zprávě je uvedeno:

**VÝPLNĚ OTVORŮ**

**Vnější**

Nová okna a venkovní dveře budou *plastová pětikomorový profilový systém*, ze strany exteriéru folie třešeň (předpoklad, ověřit dle odstínu stávajících oken). Okna a dveře budou zasklena izolačním dvojsklem  $U=\max 1,2 W/m^2K$ . *Na oknech do kanceláří budou vnitřní vertikální textilní žaluzie.*

Ve výpisu truhlářských výrobků jsou okna uvedena jako dřevěná – EURO, v soupisu prací též jako EURO. Co platí? Jaké budou žaluzie?

330	786622211	Žaluzie <i>horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně</i> m2 14,25000		0,00
-----	-----------	--	--	------

Odpověď

Okna a venkovní dveře – účastník zadávacího řízení ocení dřevěná EURO dle výpisu výrobků a výkazu výměr.

U žaluzií účastník zadávacího řízení ocení rovněž dle výkazu výměr - vnitřní horizontální žaluzie hliníkové.

Dotaz:

Obsahuje položka:

340	012	Sesatava bar + výčep, kuch. linka, nerez dřez, chladnička ,barové židle	kus 1,00000	0,00
-----	-----	---	-------------	------

výčepní zařízení (pípa, chlazení..)?

Většinou je dodává a instaluje dodavatel nápojů.

Pokud by mělo být obsaženo v ceně, tak prosíme o přesnou specifikaci.

Odpověď

Tato položka bude oceněna 0, protože pohostinství je již vybaveno. Předmětem výběrového řízení budou pouze stavební práce.

Dotaz:

Dodavatel potřebuje pro stanovení ceny náhled znaku.

Je to klasický smaltovaný znak?

### Odpověď

Jedná se o klasický smaltovaný znak, výška 600 cm.

Zadavatel dále upřesňuje následující ustanovení uvedené ve Výzvě k podání nabídky týkající se lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání obálek:

#### **Lhůta pro podání nabídek**

**datum: 01. 11. 2017      hodina: 12:00 hod.**

#### **Adresa pro podání nabídky:**

WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice.

#### **Termín pro otevírání nabídek**

**datum: 01. 11. 2017      hodina: 12:15 hod.**

#### **Adresa pro otevírání obálek:**

WebSport & Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele všichni účastníci zadávacího řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; maximálně však dvě osoby za jednoho účastníka zadávacího řízení.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností