Obec Bystřice
Bystřice 334, 739 95 Bystřice

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce pod označením „Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy“

Zadavatel: Obec Bystřice, se sídlem: Bystřice 334, 739 95 Bystřice; IČO: 00296562 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: HRAT, s.r.o., se sídlem: Nádražní 348, 739 61 Třinec, IČO: 64087352.

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy“

Vážení,

zadavatel obdržel dne 06.02.2020 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Obec-Bystrice_69/.

Vysvětlení:

Žádost č. 1

Chtěli bychom požádat investora o sdělení nosnosti navrhovaného výtahu.

Odpověď:

Zadavatel nechal u projektanta zajistit odpovědi:
Nosnost navrhovaného výtahu je min. 630 kg, (stanice: 2, zdvih: 3,66 m, počet osob: 8).

Děkujeme za pochopení.

V Třinci dne 06.02.2020

Mgr. Roman Wróbel
starosta obce

Zastoupen obchodní společností HRAT, s.r.o.

Ing. Marian Razima
Digitálně podepsal Ing. Marian Razima
Datum: 2020.02.06 14:06:56 +01'00'

Ing. Marian Razima
HRAT, s.r.o.