Přední díly

Nad silnicí

Pod silnicí

# Čelechovice

DN25-PE-7m

DN25-PE-2m

DN25-PE-15m

DN100 - PE100, SDR11

SO 03

SP100
RE — PROTLAK DN100

NAPOJENÍ NA DISTRIBUČNÍ SÍŤ NN, RE ATS

KOPOFLEX KF09110

SILNICE 43616-III

PŘÍPOJKA ELEKTRO - 235m -

SO 02
PODZEMNÍ POSILOVACÍ AT STANICE

SS100
RS-ATS

RS ATS

NADZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT DN 100

VODOVODNÍ PŘIVADĚČ - 852m - PE100, SDR11

Koprivnice

ULOŽENÍ KABELŮ V TERÉNU




ULOŽENÍ KABELŮ V SOUBĚHU




ULOŽENÍ KABELŮ V SOUBĚHU




ULOŽENÍ KABELŮ V PROTLAKU




## POZNÁMKA :

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NACHÁZEJÍCÍCH SE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY. PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU INŽ. SÍTÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ.
ORGANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ STAVBU PROKAZATELNĚ POUČÍ PRACOVNÍKY O VÝSKYTU JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. PŘI OBNAŽOVÁNÍ SÍTÍ BUDOU DBÁT POKYNŮ ZÁSTUPCŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ.

SOUSTAVA : 3PEN~50Hz, 400/230V – TN–C
OChrana před nebezpečným dotykem ČSN 33 2000–4–41
samočinným odpojením od zdroje a dopl. pospojováním

| | | |
|---|---|---|
| NAVRHL: | | ing.Stojan Jaroslav<br>Šrobárova 13<br>750 00 Přerov<br>ST ELEKTRO |
| ING.STOJAN | | |
| NAZEV: | OBEC ČELECHOVICE, ČELECHOVICE 38, 751 03 BRODEK u PŘEROVA<br>VODOVOD ČELECHOVICE<br>PŘÍPOJKA NN<br>SITUACE | FORMAT 2A4<br>DATUM 03/2010<br>MERITKO<br>STUPEN DPS |
| C.KOPIE | ARCHIVNI CISLO | 15515931/817–F.02/e.1 |