


# TYP ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ - PROSTÉ

## BEZ MÉRITKA



## LEGENDA:


- 1 HUTNĚNÝ PODSYP KOPANÝM ŽLUTÝM PÍSKEM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP KOPANÝM ŽLUTÝM PÍSKEM
- 3 HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
- 4 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
- 5 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100, SDR11
- 6 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ZELENÁ - 500 MM NAD POTRUBÍM
- 7 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ ČU 4-6 MM2
- 8 SEJMUTÍ ORNICE, OHNUSOVÁNÍ, KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY DLE TYPU POVRCHU

## ŠÍŘKA RÝHY:


DN25-DN50	0,6 m
DN100	1,0 m

## Souběh a křížení dle ČSN 736005

# SOUBĚH





## KŘÍŽENÍ



# ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNICIČE - PROTLAK

## BEZ MÉRITKA



	
tel.: 581 772592	
Národních hrdinů 912 - 751 31 Lipník n.B.	
NAVRHL:	Ing. Petr KUDA
AKCE:	VODOVOD ČELECHOVICE
INVESTOR:	OBEC ČELECHOVICE, ČELECHOVICE 38, 751 03 BRODEK u PŘEROVA
MĚŘÍTKO:	
FORMÁT:	A4
DATUM:	02/2016
STUPEŇ:	DPS
ČKOPIE:	ZAK.Č.
15515931/817 - F.01.5	