


TYP ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ - PROSTÉ

BEZ MÉRITKA



LEGENDA:

- 1 HUTNĚNÝ PODSYP KOPANÝM ŽLUTÝM PÍSKEM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP KOPANÝM ŽLUTÝM PÍSKEM
- 3 HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
- 4 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
- 5 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100, SDR11
- 6 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ZELENÁ - 500 MM NAD POTRUBÍM
- 7 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ ČU 4-6 MM2
- 8 SEJMUTÍ ORNICE, OHUMUSOVÁNÍ, KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY DLE TYPU POVRCHU


ŠÍŘKA RÝHY:

DN25-DN50


0,6 m

SOUBĚH A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 736005

SOUBĚH





KŘÍŽENÍ



ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNICIČE - PROTLAK

BEZ MĚŘITKA



NAVRHL:	Ing. Petr K U D A	 tel.: 581 772592 Národních hrdinů 912 - 751 31 LIPNÍK n.B.
AKCE:	VODOVOD ČELECHOVICE	
INVESTOR:	OBEC ČELECHOVICE, ČELECHOVICE 38, 751 03 BRODEK u PŘEROVA	
MĚŘÍTKO:		
FORMÁT:	2 A4	
DATUM:	02/2016	
STUPEŇ:	DPS	
ČKOPLE:	ZAK.Č.	

SO 04 -PŘÍPOJKY VODY
TYP ULOŽENÍ POTRUBÍ

15515931/817 - F.04.4