


TYP ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ - PROSTÉ

BEZ MÉRITKA



LEGENDA:


- 1 HUTNĚNÝ PODSYP KOPANÝM ŽLUTÝM PÍSKEM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP KOPANÝM ŽLUTÝM PÍSKEM
- 3 HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
- 4 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
- 5 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100, SDR11
- 6 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ZELENÁ - 500 MM NAD POTRUBÍM
- 7 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ Cc 4-6 MM2
- 8 SEJMUTÍ ORNICE, OHUMISOVÁNÍ, KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY DLE TYPU POVRCHU

ŠÍŘKA RÝHY:


DN25-DN50	0,6 m
DN100	1,0 m

SOUBĚH A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 736005

SOUBĚH





KŘÍŽENÍ



ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNICIČE - PROTLAK

BEZ MĚŘITKA



AQUAPLAN	
	
tel.: 581 772592	
Národních hrdinů 912 - 751 31 LIPNÍK n.B.	
NAVRHL:	Ing. Petr KUDA
AKCE:	VODOVOD ČELECHOVICE
INVESTOR:	OBEC ČELECHOVICE, ČELECHOVICE 38, 751 03 BRODEK u PŘEROVA
MĚŘÍTKO:	
FORMÁT:	2 A4
DATUM:	02/2016
STUPEŇ:	DPS
ČKOPJE:	
ZAK.Č.	
15515931/817 - F.03.5	