

Číslo dopisu: 0109/UNI-OVA/2015

V Ostravě: 8.4.2015

Vyřizuje, tel.: Lenka Gebauerová, +420 596 245 926

**Věc: Dodatečné informace č. 01 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku „Zázemí pro sportovce v obci Darkovice“ v souladu s § 49 odst. 1 – 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

---

Na základě žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel odesílá a zveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění požadavku dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

#### **Dotaz č. 1:**

-----  
Vodoměrná sestava

Šachty jsou napojeny na veřejný vodovod, takže navržené řešení vodoměrné sestavy je zbytečné. Jaký je důvod k realizaci?

#### **Odpověď č. 1:**

*Dotaz se týká navržené instalace filtru s proplachem a fyzikální úpravy vody. Filtr slouží proti případnému zanesení potrubí a fyzikální úprava vody zamezuje tvorbě vodního kamene. V objektu jsou navrženy směšovací a tlačné ventily, filtr a fyzikální ochrana vnitřního vodovodu je standardním řešením v nových systémech rozvodu vody.*

#### **Dotaz č. 2:**

V projektu Zdravotechniky - teplá voda schází cirkulační potrubí. Při navržených bateriích bude docházet ke značnému zpoždění nátoky teplé vody, čímž budou investorovi vznikat energetické a finanční ztráty. Nedošlo k chybě v projektové dokumentaci?

#### **Odpověď č. 2:**

*Pro vzdálenější odběrná místa - bar a zázemí baru jsou lokální elektrické ohříváče vody. Pro hygienické zázemí pro sportovce je osazen centrální elektrický ohříváč vody - bez cirkulačního potrubí. Sprchoviště je v blízkosti ohříváče vody. Cirkulace teplé vody není požadována.*

**Dotaz č. 3:**

Ve Statickém výpočtu je uveden průměr pilot 0,5m. Ve slepém rozpočtu – položka č.19 je uveden ve výpočtu poloměr pilot 0,5m. Co platí?

**Odpověď č. 3:**

*Platí statický výpočet. V položce 19 je chybný výpočet. Správná výměra je  $162 \times 0,25 \times 0,25 \times \pi = 31,809 \text{ m}^3$ .*

**Dotaz č. 4:**

Položka č. 87 ve slepém rozpočtu – Podlaha tribuny – betonový potěr se vsypem mramorovou drtí. 139,0m<sup>2</sup> – tato položka se vztahuje ke skladbě S2,S3 (výkres řez C-C', A-A'). Ve skladbě S3 se uvádí litý betonový potěr tl. 50 mm s posypem mramorovou drtí. Litý betonový potěr nelze provést ve spádu, rovněž tloušťka je malá 50 mm je nevyhovující, schází výztuž. Požadujeme dopřesnění skladby konstrukcí hlediště ( S2, S3). Upozorňujeme, že „ litý potěr“ je kluzně uložen na šikmé nosné konstrukci hlediště. Dle našich zkušeností je tato skladba naprosto nevhodná a nerealizovatelná.

**Odpověď č. 4:**

*Litý betonový potěr ve skladbě S2 a S3 na výkrese č. 009 je uveden mylně. Do položky č. 87 je zahrnuto "Betonová deska tl 100mm vyztužená KARI sítí 8/100/100". Šikmá část bude proti posunu zajištěna spolupůsobením s vodorovnými částmi.*

**Dotaz č. 5:**

VZT - Prosíme o bližší specifikaci položky přetlakové žaluzie pro odvod digestoře 1 ks VZT – Nátěry u položky - I Nátěry nenatřených pozic ve složení: 1xS2008,2xS2013 au položky - II Protipožární nátěr – PITTURA IE 20 tl. 8 mm požární odolnost 30 min jsou uvedeny nulové hodnoty v m<sup>2</sup>. Opravdu se nebude u VZT nic natírat. Pokud ano, žádáme o uvedení výměr pro nátěry a typ nátěru.

**Odpověď č. 5:**

*Přetlaková žaluzie bude s kruhovým napojením průměr 150mm, množství vzduchu max.200m<sup>3</sup>/h. Nátěry nebudou.*

*Přílohu těchto dodatečných informací tvoří Soupis prací objektu 01 – Vlastní objekt (15160001 - Tribuna TJ D a r k o v í c e [zadání] - v1.1 – 07042015) se zpracováványmi úpravami a změnami dle dotazu č. 3 a 4.*

**Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy těchto dodatečných informací obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; a **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou resp. upravenou ve znění dodatečných informací.****

*S ohledem na úpravy zadávací dokumentace obsažené v těchto dodatečných informacích prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek a to takto:*

Nová lhůta pro podání nabídek:


**15.4.2015 ve 13:00 hod.**

Nová lhůta pro otevírání obálek:

**15.4.2015 ve 14:45 hod.**

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o dodatečné informace, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

S pozdravem



**Ing. Libor Zegzulka**  
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.  
společnost pověřená výkonem  
zadavatelských činností

**Přílohy:** dle textu