

Mayra

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracoviště Praha

nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, ☎ 221 621 111

Č. jedn. : 100/64894/2008

Vyřizuje: Lhotáková Eva

☎ 221 621 455

Obec Dobročovice

250 82 ÚVALY

231/2 A20

Stamp: MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
Stamp: 24. 10. 2008
Stamp: 6801/08/2/220
Signature: /mg

V Praze dne 23. října 2008

Povolení provedení vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon")

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), Vám jako stavebníku, tj. Obci Dobročovice, 250 82 Úvaly, IČ: 00 66 23 99, po provedeném řízení podle ust. §115 vodního zákona

p o v o l u j e

provedení vodního díla podle § 15 odst. 1) vodního zákona:

splašková kanalizace, stoky A,A1,A2,A2-1,B,C,D,D1,D2, materiál PVC – KG 250, čerpací stanice, tlaková kanalizace, materiál PE 63 x 5,7 mm, v celk. délce 1 847,9 m na pozemcích č. parc. 732/1, 729/3, 729/12, 729/4, 770/1, 770/2, 47/9, 729/1, 38/52, 773/1, 732/2, 775/1, 479/2, 479/1, 477/3, 500/11, 432 v k. ú. Dobročovice

pro účel: odkanalizování obce Dobročovice.

Povolení se uděluje za předpokladu, že splníte tyto podmínky:

1. Vodní dílo bude provedeno podle projednané a ověřené projektové dokumentace. Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z tohoto důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy, včetně Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a. s.,

Vodohospodářských služeb RT, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., VUSS Praha, Telefónicy 02 Czech Republic, a. s., Pražské plynárenské Distribuce, a. s. Před každou etapou výstavby splaškové kanalizace je stavebník povinen aktualizovat vyjádření dotčených správců sítí.

3. Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor o kolaudační souhlas vydaný dle § 122 stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady, včetně PD skutečného provedení stavby, geodetického zaměření splaškové kanalizace v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, Zápisu o předání a převzetí stavby, stavebních deníků, atestů použitých materiálů, dokladu o nepropustnosti kanalizačního potrubí a čerpací stanice, tlakové zkoušky kanalizačního potrubí, dokladu o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, dokladu o funkčnosti signal. vodiče, dokladu o splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu, dokladů o vytýčení zařízení přísl. správců, dokladu o vytýčení stavby, kanalizačního řádu splaškové kanalizace, revize el. zařízení čerpací stanice, doklad o komplexnosti čerpací stanice, protokolu sepsaného s SÚSilnic Mnichovo Hradiště a Obecního úřadu Dobročovice a dokladů prokazujících splnění podmínek tohoto stavebního povolení, vyjádření ZVHS Kutná Hora k přechodu vodního toku, provozního řádu čerpací stanice.

4. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2012.

5. Stavba bude prováděna oprávněnou organizací k provádění vodohosp. staveb.

6. Pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, včetně definitivních úprav povrchů komunikací v místě stavby.

7. Stavba bude provedena v souladu se všemi platnými ČSN a bezpečnostními předpisy.

8. Trubní, ostatní materiál potřebný při pracích tohoto druhu a výkopovou zeminu bude stavebník ukládat na vyhrazených mezideponiích, které nebudou zřizovány v inundačním území.

9. Stavebník je povinen technicky plně zabezpečit stabilitu sousedních objektů a jejich ochranu před hlučností, otřesy a prašností.

10. Po dobu výkopu musí být zachován přístup k pouličním stánkům, prodejnám, domovním vstupům, veřejným telefonním stanicím, veřejnému osvětlení, požárním hlásičům, k hydrantům a uzávěrům vodovodní sítě, vstupům do veřejné kanalizace a jističům elektro vodní sítě.

11. Výkopy musí být ohrazeny alespoň ze strany, kde je provoz a v době noční osvětleny výstražnými světly. Pro chodce musí být provedeny řádně označené přechody, případně lávky a to v takovém počtu, který by odpovídal pěší frekvenci. V noci lávky musí být rovněž osvětleny výstražnými světly.

12. Při stavbě prováděných v chodníku, komunikaci nebo na veřejném prostranství důsledně provádět hutnění záhozu a provádět neprodleně definitivní úpravy jejich povrchu tam, kde jsou pro to dány předpoklady, v souladu s požadavky uvedenými ve smlouvách s příslušnými správci.

13. Součástí vodního díla nejsou přípojky ani přípojka nn k čerpací stanici, o jejich povolení je třeba požádat místně příslušný stavební úřad.

14. Před zahájením zemních prací požádá stavebník provozovatele a vlastníka o vytýčení stávající splaškové kanalizace. Před zahrnutím vodního díla, k tlakovým zkouškám a ke zkouškám nepropustnosti splaškové kanalizace a čerpací stanice, a ke kontrole montáže potrubí před zásypem bude přizván zástupce budoucího provozovatele.

Napojení do stávající čerpací stanice bude provedeno do odbočky v kanalizační šachtě potrubím Geberit 250. Termín provádění prací bude oznámen vlastníkovi a provozovateli stávající splaškové kanalizace nejméně 14 dní před započítáním prací.

15. Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně zajištěny současné vstupy i vjezdy.

16. Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny ve smyslu předloženého plánu kontrolních prohlídek.

17. Na revizních šachtách splaškové kanalizace budou instalovány poklopy bez otvorů, mimo požadovaných pro řádný provoz. Do splaškové kanalizace budou vypouštěny pouze vody splaškového charakteru.

18. Na splaškovou kanalizaci bude možné vydat kolaudační souhlas až po zkapacitnění obecní ČOV Květnice – po realizaci IV. etapy.

19. 30 dní před započítáním prací požádá stavebník Obecní úřad Dobročovice a odbor dopravy Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav, pracoviště Praha, o povolení zvláštního užívání silnice podle § 25 odst. 6 písm. c3) zák. č. 13/1997 Sb., v úplném znění – provádění stavebních prací. Bez těchto dopravně inženýrských rozhodnutí nemůže být stavba v místních a státních komunikacích započata.

20. Při stavbě nesmí být znečištěno koryto vodoteče výkopovým nebo stavebním materiálem nebo ropnými látkami. Před, během ani po ukončení stavby nesmí dojít ke zmenšení ani narušení průtočného profilu uvedené vodoteče.

21. Bude dodržena ČSN 75 21 30 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a vedeními".

22. V inundačním území potoka nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál či výkopová zemina nebo jakýkoliv násyp. Případné napadávky výkopové zeminy budou ihned odstraňovány z koryta toku. Nesmí být zasahováno do příp. břehových porostů.

23. Vodní tok nesmí být při stavbě přejížděn těžkou mechanizací.

24. Při křížení uvedené vodoteče bude zachována podchodná hloubka min. 1,2 m.

25. Přejechod vodního toku bude po dokončení prací odsouhlasen správcem, tj. ZVHS Kutná Hora. Doklad bude předložen zdejšímu odboru ke kolaudačnímu souhlasu.

Stručný popis projektu:

navrhovaná kanalizace řeší splaškovou kanalizaci obce Dobročovice.

Splašková kanalizace se skládá z kanalizačních větví:

stoka A v délce 324,8 m, A1 v délce 129,4 m, A2 v délce 36,7 m, A2-1 v délce 223,8 m, B v délce 90,0 m, C v délce 118,2 m, D v délce 260,4 m, D1 v délce 359,8 m, D2 v délce 295,9 m, výtlaku 8,9 m. Navržený materiál gravitační části je PVC – KG 250. Celkem 1 847,9 m.

Kanalizační větev D1 nelze ze spádových důvodů napojit na navrhovanou kanalizaci gravitačně. Z tohoto důvodu je stoka D1 napojena na nově navrženou čerpací stanici splaškových vod. Z přečerpávací stanice je odpadní voda čerpána do navrhované stoky D potrubím PE 63 x 5,7 mm.

Přečerpávací stanice je navržena dvouplášťová plastová. V čerpací stanici jsou umístěna dvě kalová ponorná čerpadla o výkonu 3 l/s (jedno záložní). Stoka A kříží 1x Dobročovický potok. V místě křížení bude dno vodoteče zpevněno kamennou dlažbou do betonového lože, číslo hydrologického pořadí 1-04-07-051, říční kilometr vodního toku 0,97.

Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnic: splašková kanalizace začátek X=1049118 Y=723631 konec X=1049270 Y=724044.

V dalších podrobnostech odkazujeme na projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Jiřím Švecem, autorizovaným inženýrem pro vodohosp. stavby, Stiborova 20, 779 00 Olomouc, v 09/2008.

O d ů v o d n ě n í

I. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne 19. 9. 2008 pod č. j. K/8077/07/SU/Bul, které vydal Stavební úřad Úvaly.

Dodržení podmínek územního rozhodnutí podle § 15 stavebního zákona ověřil Stavební úřad Úvaly dopisem ze dne 13. 10. 2008 pod č. j. K/8077/07/SU/Bul.

II. K vydání stavebního povolení k vodnímu dílu se kladně vyjádřili tito účastníci vodoprávního řízení:

Obec Květnice, Vodohospodářské služby RT, s.r.o., SÚSilnic Mnichovo Hradiště, ITS s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Pragonovum CZ, a. s., paní Kateřina Trojáčková, pan Zdeněk Doležal, paní Marie Vedralová, paní Anna Kuklová, Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s., Pražská plynárenská Distribuce, a. s., VUSS Praha

a tyto dotčené orgány státní správy:

odbor dopravy Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav, pracoviště Praha,
Městské muzeum v Čelákovících, odbor územního rozvoje a památkové péče
Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav, pracoviště Praha, Povodí Labe, s. p.

III. Výsledek vodoprávního řízení: žádost o stavební povolení k vodnímu dílu podal stavebník, tj. Obec Dobročovice, dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 1. 10. 2008.

Jednání ve smyslu ust. §115 vodního zákona bylo stanoveno pozvánkou a vyhláškou zdejšího odboru ze dne 10. října 2008 pod č. j. 100/64894/2008-poz.

Všichni účastníci obdrželi pozvánku včas a vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Dobročovice po předepsanou dobu 8 dnů. Do dne jednání ani při jednání samém nebyly vzneseny žádné námítky či připomínky proti realizaci výše uvedené stavby. Zdejší odbor nezahrnul do okruhu účastníků řízení osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, vzhledem k tomu, že tato práva nemohou být tímto stavebním povolením přímo dotčena. Vodní dílo se nachází výlučně na pozemcích uvedených v tomto rozhodnutí, jako podzemní stavba nemůže nijak ovlivnit zájmy okolních pozemků. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stavba může být zahájena po právní moci tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky od právní moci. V případě, že udělené povolení nebude v tomto termínu využíváno, pozbývá platnosti a je třeba o povolení znovu žádat.

Dále upozorňujeme, že stavebník je povinen škody, prokazatelně vzniklé touto stavbou, uhradit podle platných předpisů. Dále musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy k tomuto záměru a správců podzemních zařízení, včetně podmínek uvedených v rozhodnutí č. 260 odboru dopravy Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav, pracoviště Praha, vydaného dne 20. 8. 2008 pod č. j. 150/55033/2008, ve vyjádření odboru územního rozvoje a památkové péče Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav, pracoviště Praha, vydaného dne 18. 6. 2007 pod č. j. 41201/2007-140, Městského muzea v Čelákovících vydaného dne 16. 6. 2007 pod č. j. 2056/2007, VUSS Praha vydaného dne 30. 7. 2007 pod č. j. 6161/27543-ÚP/2007-7103/41, Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a. s., vydaného dne 27. 6. 2007 pod č. j. 2277/07/1/TPČ, Telefónicy 02 Czech Republic, a. s., vydaného dne 6. 10. 2008 pod č. j. 119194/08/CPH/VV0, ČEZ Distribuce, a. s., vydaného dne 6. 10. 2008, Vodohospodářských služeb RT, s.r.o., vydaného dne 16. 4. 2008, Pražské plynárenské Distribuce, a. s., vydaného dne 2. 7. 2007 pod značkou 4198/Mo/OSDS/2007.


Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.




Ing. Vlastislav H o r á č e k
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží na doručení:

1. Obec Dobročovice, 250 82 Úvaly
+ ověřená projektová dokumentace po vyznačení právní moci rozhodnutí
2. Obec Květnice, 250 84 Sibřina
3. Pan Zdeněk Doležal, Břežany II 177, 282 01 Český Brod
4. Paní Anna Kuklová, Vojanova 320, 250 82 Úvaly
5. Paní Marie Vedralová, Palackého 876, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
6. Paní Kateřina Trojáčková, Basilejské nám. 1807/3, 130 00 Praha 3
7. SÚSilnic Mnichovo Hradiště, Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště
8. ITS s.r.o., Střížkovská 734/66, 180 00 Praha 8
9. Pragonovum CZ, a. s., Kutnohorská 181/64, 109 00 Praha 111
10. Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Kpt. Jaroše 496, 543 01 Vrchlabí
11. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
12. Zemědělská vodohosp. správa Kutná Hora, Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora
13. Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3
14. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
15. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
16. VUSS Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1

Na vědomí:

1. Stavební úřad Úvaly, 250 82 Úvaly
2. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

3. Městské muzeum v Čelákovících, Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice
4. odbor územního rozvoje a památkové péče Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav, pracoviště Praha, zde
5. odbor dopravy Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav, pracoviště Praha, zde