

Pozice č.	Specifikovaná položka	Měr.jed.	Dodávka	Montáž
	<b><u>Zařízení č.1</u></b> - Větrání sociálek a kuchyňky			
1.01	Axiální ventilátor	2 ks		
1.02	V <sub>o</sub> = 150 m <sup>3</sup> /h D <sub>p<sub>z</sub>vext</sub> = 20 Pa N <sub>E</sub> = 15 W/230 V vč. podtlakové klapky d125 Doběhové časové relé DT			
1.03	Kruhové pozink. potrubí SPIRO ø 125	2 bm		
1.04	Protidešťová žaluzie 400x200	2 ks		
	<b><u>Zařízení č.2</u></b> - Přívod spalovacího vzduchu pro pl. kotle			
2.01	Průvětrník s mřížkou a sítí proti hmyzu 400x400	1 ks		
2.02	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I obv.1300	13 m <sup>2</sup>		
2.03	Protidešťová žaluzie 400x400	1		
	<b>Nutné stavební přípomoc</b>	1 kpl		
	<b>Odstranění a likvidace stáv. instalaci</b>	1 kpl		
	<b>Spojovací a montážní materiál</b>	5 kg		
	Tmel (montážní pěna) na utěsnění prostupů VZT	4 ks		
	<b>Nátěry potrubí</b> nejsou předpokládány, v případě požadavku investora bude rozsah dohodnut při realizaci			
	<b>Obecné požadavky na dodávku a montáž</b>  Pružné závěšení potrubí na závěsech (gumové podložky), obalení potrubí v prostupech měkkou gumou.			
	<b>Projektová dokumentace</b> Pro předání zakázky je třeba ze strany dodavatele zabezpečit vypracování dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace (protokoly, atesty, prohlášení o shodě)	1 kpl		