

Četnost trvání teplot a výkonů

Firma:

Stavba: Radnice

Místo: Břežany

Zakázka: březany

Projektant:

E-mail:

Investor:

Archiv: 042013

Datum: 5.4.2013

Telefon:

 $t_{em} = 12\text{ °C}$ $d_{lok} = 234\text{ dnů}$ $d_{ČSN} = 238\text{ dnů}$ $t_e = -15\text{ °C}$ $t_{ibQ} = 19.89\text{ °C}$ $Q = 48144\text{ W}$

t_{ex} °C	Q W	q %	d dny	d %
-15	48 144	100,0	3	1,7
-14	46 764	97,1	4	2,1
-13	45 384	94,3	5	2,5
-12	44 005	91,4	7	3,4
-11	42 625	88,5	9	4,2
-10	41 245	85,7	11	5,0
-9	39 865	82,8	14	6,3
-8	38 485	79,9	16	7,1
-7	37 105	77,1	19	8,4
-6	35 725	74,2	23	10,1
-5	34 346	71,3	28	12,2
-4	32 966	68,5	33	14,3
-3	31 586	65,6	42	18,1
-2	30 206	62,7	53	22,7

t_{ex} °C	Q W	q %	d dny	d %
-1	28 826	59,9	64	27,7
0	27 446	57,0	77	33,2
1	26 066	54,1	91	39,1
2	24 687	51,3	104	44,5
3	23 307	48,4	117	50,4
4	21 927	45,5	130	55,9
5	20 547	42,7	144	61,8
6	19 167	39,8	157	67,2
7	17 787	36,9	171	73,1
8	16 407	34,1	182	78,2
9	15 028	31,2	196	84,0
10	13 648	28,3	208	89,1
11	12 268	25,5	222	95,0
12	10 888	22,6	234	100,0