



ZASOBNIKOVÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TUV O OBJEMU 120 l
PŘÍKON 2,2 kW
- NA PŘEPLENÍ PÍTNÉ VODY OSADIT KK DN 20 A TYPovou PŘÍPOJOVACÍ SOUPRAVU
S POLUSTVNÝM VENTILEM 0,6 MPa
- NA VSTUPU TUV OSADIT UZÁVĚRACÍ ARMATURU KK DN 20

STAVAJÍCÍ POŽÁRNÍ HYDRANT DN 19 S VÝZBRUJÍ
A TYPOVÉ STACIÍ HADICÍ DÉLKY 30 m
ROZMĚR 630 x 630 x 265 mm
PROJEKT 1.1/1/s
- HYDRANT PŘESMOUT A NOVÉ NAPOLIT

PŮDORYS 1.NP
M 1:50

LEGENDA VODOVOD :

- V. STOLPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU
- POŽÁRNÍ VODOVOD (MAT. POZNK)
- SV
- TUV

- ULOŽENÍ POTRUBÍ :
- POTRUBÍ VEDENO V INSTALAČNÍ PŘESTĚNĚ, PŘÍČKÁCH Ď VOLNĚ PO STĚNĚ,
 - RES. V SKO POHLEDU V POZNK. KORYTECH NA ZÁVĚSECH
 - V TERÉNU VEDENO V MATERIÁLU HDPE
- IZOLACE POTRUBÍ :
- ROZVOD SV OPAŘEN TEPLOU IZOLACÍ TL. 30 mm
 - ROZVOD TUV OPAŘEN TEPLOU IZOLACÍ TL. DLE VNHLÁŠKY MPO č.193/2007 ŠS. (020-040 TL. 30 mm, 050 TL. 40 mm)

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č. M. MÍSTNOSTI	PLOCHA /M2
1.01 ARCHIV STAVENÍHO OBRAZU	19,9
1.02 KUCHYNA	28,7
1.03 KUCHYNA - SKLAD	2,7
1.04 KUCHYNA - SKLAD	11,1
1.05 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	16,1
1.06 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	15,1
1.07 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	18,9
1.08 CHODBA	6,8
1.09 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	19,8
1.10 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	21,5
1.11 CHODBA	9,5

Č. M. MÍSTNOSTI	PLOCHA /M2
1.12 SKLAD	3,2
1.13 -	-
1.14 KUCHYNA	2,9
1.15 CHODBA, SCHODIŠTĚ	28,1
1.16 CHODBA	16,4
1.17 WC - PŘESTUPKA	4,2
1.18 WC - MŮD	1,5
1.19 WC - ŽIVÝ	1,5
1.20 SPALOVNA	2,2
1.21 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	15,5
1.22 STAVAJÍCÍ KANCELÁŘ	19,5

POZNÁMKA :

- ZARÝZOVACÍ PŘEDMĚTY A BATERIE - TYP DLE STAVENÍ A ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI PO PŘED MONTÁŽÍ VODNÍ OTEVŘÍ POLICHU PŘÍPOJENÍ DLE SKUTEČNĚ DODANÝCH ZARÝZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VODOVOD BUDĚ VEDENO PO POZEMNÍKU INVESTORA, PŘI SOUBĚHU Ď PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍŤMI DLE ČSN 73 8005
- VZHLÉDEM K UVAŽOVANÉMU NÁRAZOVÉMU PROVOZU A MIN. ODBĚRŮM TUV NEBUDOU ZASOBNIKOVÉ OHŘÍVAČE NAPOLNĚNY NA "NOČNÍ PROUD"

UPOZORNĚNÍ:
JEHLIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, JE TŘEBA VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI OVĚŘIT NA MÍSTĚ

VŠECHY SYSTÉMY : MÍSTNÍ, SOUDRŽNOSTOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ

IN.SPILTA IN.SPIRATA GROUP S.R.O. STROJOPRAVA A KRAJINA IČO 28174543 DIČ: CZ-28174543 www.in-spilta.cz	AUTOR PROJEKTU :	Ing. arch. Michal Fischer
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Vojtěch Hříček
	VYPRACOVAL :	Ing. Vojtěch Hříček
	PROJEKT :	

RADNICE DOLNÍ BŘEŽANY

MÍSTO STAVBY:	5.květno 78, 252 41 Dolní Břežany
INVESTOR:	OBEC DOLNÍ BŘEŽANY 5.květno 78, 252 41 Dolní Břežany
ČÁST PD:	F 1.4.E ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
STUPEŇ PD:	DSP
OBSAH VYKRESU:	1.NP. VODOVOD - NOVÝ STAV
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO VYKRESU:	06
DATUM:	04/2013
PAPET:	