



REZERVA PRO MOŽNOST PŮDNI VESTAVBY
ZASLEPIT V PODLAŽE

REZERVA PRO MOŽNOST PŮDNI VESTAVBY
ZASLEPIT V PODLAŽE

LEGENDA VODOVOD :



STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

POŽÁRNÍ VODOVOD (MAT. POZINK)
SV
TUV

ULOŽENÍ POTRUBÍ :

- POTRUBÍ VEDENO V INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNĚ, PŘÍČKÁCH ČI VOLNĚ PO STĚNĚ, RESP. V SKD PODHLEDU V POZINK. KORYTECH NA ZAVĚSĚCH
- V TERÉNU VEDENO V MATERIÁLU HDPE

IZOLACE POTRUBÍ :

- ROZVOD SV OPAŘEN TEPELNOU IZOLACÍ TL. 30 mm
- ROZVOD TUV OPAŘEN TEPELNOU IZOLACÍ TL. DLE VHĚLAŠKY MPO č.193/2007 Sb. (020-040 TL. 30 mm, 050 TL. 40 mm)

POZNÁMKA :

- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A BATERIE - TYP DLE STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI PD PŘED MONTÁŽÍ NUTNO OVĚŘIT POLOHU PŘÍPOJENÍ DLE SKUTEČNĚ DODANÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VODOVOD BUDE VEDEN PO POZEMNKU INVESTORA PŘI SOUBĚHU ČI PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍŤMI DLE ČSN 73 6005

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA /M2
3.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	17,2
3.02	PODA	305,0

UPOZORNĚNÍ:

JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, JE TŘEBA VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI OVĚŘIT NA MÍSTĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ

<div>IN.SPITA</div> <div>IN.SPITA GROUP S.R.O. SIDLO: ŠEJBALOVÉ 894 152 00 PRAHA 5 - BARRANDOV IČO:28174942 DIČ:CZ-28174942 WWW.IN.SPITACZ</div>		AUTOR PROJEKTU : Ing. arch. Michal Fischer	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Vojtěch Hříček		VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Hříček	
PROJEKT: RADNICE DOLNÍ BŘEŽANY			
MÍSTO STAVBY: 5.května 78, 252 41 Dolní Břežany		INVESTOR: OBEC DOLNÍ BŘEŽANY 5.května 78, 252 41 Dolní Břežany	
ČÁST PD: F 1.4.E ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		STUPEŇ PD: DSP	
OBSAH VÝKRESU: PODKROVÍ, VODOVOD - NOVÝ STAV			
MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 08	DATUM: 04/2013	PARÉ: