

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:

Obec Dolní Lukavice
Dolní Lukavice č.p. 134, 33 444 Dolní Lukavice
00256561
CZ00256561
Vítězslav Opálko, starosta obce

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Ing. Jana Zborníková, e-mail: zbornikova@gplinvest.cz, tel.: +420 725 422 143

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení, dle zákona.

„INTENZIFIKACE STÁVAJÍCÍ ČOV A ODKANALIZOVÁNÍ OBCE DOLNÍ LUKAVICE - LIŠICE“

Dotaz č. 1

Technická zpráva mimo jiné uvádí (1.2. VÝTLAČNÝ ŘAD):

„Rýhu pro kanalizaci v případě jejího mělčího uložení než je úroveň podzemní vody bude možné realizovat jako nepaženou (s ohledem na předpokládané mechanické vlastnosti pevných hlinitých zemin lze u nich uvažovat s kolmou mezní výškou cca 3 m). Pažit výkopy bude nutné v případě jejich zahloubení pod hladinu podzemní vody a dále v případech, kdy do výkopů budou sestupovat pracovníci. Pažení bude nutné realizovat jako rozepřené, „na sraz“...“

Výkaz výměr pak obsahuje následující položky:

9	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	300,388
10	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	300,388
15	K	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1 587,906
16	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1 587,906
19	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	4 961,470
20	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	4 961,470
41	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	1 432,400
42	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v do 300 mm	m	1 432,400

... a obdobné v dalších SO

Domníváme se, že položky a jejich výměry neodpovídají standardní technologii provádění prací při respektování všech souvisejících předpisů a norem, výměry nekorrespondují se zněním technické zprávy.

- Proč hloubení ručním nářadím v daných výměrách, předpokládá zadavatel, že k hloubení rýh nebude použito strojů?
- Jaké opodstatnění má zátažné pažení v uvedených výměrách vzhledem ke znění TZ?

- c) Jaké opodstatnění má trativod při pokládce výtlačných řadů vzhledem k PD (podélným profilům, souběhu s gravitační kanalizací)?

Při ocenění výše uvedených položek obvyklou cenou, dochází k navýšení ceny, s vědomím uchazeče, že práce ve výměrách daných zadávací dokumentací, se provádět nebudou.

- d) Upraví zadavatel výkaz výměr (nejen v citovaných položkách, ale i v obdobných u ostatních SO) tak aby odpovídal standardním technologiím a postupům prací a neobsahoval práce, resp. jejich množství, nad rámec veškerých prací potřebných k řádnému provedení díla?

Odpověď:

- Položka je ručně nebo strojně, samozřejmě, že s ohledem na objem se předpokládá využití strojů, začistění je možno provádět ručně.
- Položky jsou změněny ve všech objektech na rozepřené resp. příložné. Nedostatek je odstraněn ve Výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele
- Vzhledem ke zkušenostem z jiných realizací je v rozpočtu uvažován trativod (drenážní potrubí) pro výtlačný řad i v souběhu s kanalizací. Potrubí nikdy nepokládáte najednou, ale položíte potrubí stoky, to zasypete do úrovně základové spáry pro uložení výtlačku.
- Daný odstavec je převzatý z geologického průzkumu. Pro vlastní provádění platí – vzorový řez, technické specifikace a rozpočet.

Dotaz č. 2

Výkaz výměr – soupis prací obsahuje položky:

148	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3 572,378
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3 798,165
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2 697,888
49	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	870,377

Předpis č. 230/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **§ 7 odst. (2)** zní:

Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Výše uvedené položky postup výpočtu umožňující kontrolu neobsahují. Popis položek přesunu hmot neodpovídá pracím a dodávkám, které jsou obsahem stavebních oddílů, k nimž jsou položky přesunu hmot přiřazeny.

Doplní zadavatel výkaz výměr, tak aby odpovídal výše uvedené vyhlášce a korespondoval s danými materiály?

Odpověď

Objekt SO-50 pol.49 byl chybně uveden přesun hmot. Nedostatek je odstraněn ve Výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele. Ostatní jsou v pořádku.

Dotaz č. 3

- V SO 10 jsme neobjevili samostatné montážní položky pro tvarovky a armatury. Máme uvažovat montáž jako součást položek uvedených ve specifikacích? Jedná se o pol. 63-69.
- Rovněž postrádáme montážní položku pro osazení šachtových dílců uvedených ve specifikacích v pol. 104-106.

Odpověď

- Veškerá montáž je uvažována jako součást položky č.61.
- Zde jsou chybně sečteny kusy montáže a materiálu. V položce č.100 má být 6 kusů. Nedostatek je odstraněn ve Výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele

Dotaz č. 4

- a) V SO 30 pol. 48 a 49 je v zadání montáž potrubí DN 300 (stoka C) v délce 490,294 m a tomu odpovídající dodávka ve specifikaci. V podélném řezu je délka potrubí 303,40 m. Domníváme se, že hodnota 490,294 koresponduje spíše s kubaturou výkopu (viz. výpočet u pol. 49). Pokud platí výměra ze zadání, kde je další část potrubí ve výkresech?
- b) U pol. 58 chybí zřejmě těsnění u C1 (5 ks) a C2 (8 ks) – je uvedeno v tabulce šachet.

Odpověď

- a) Zde zůstal chybně vzorec přenášející kubaturu, správně má být 303,40 m. Nedostatek je odstraněn ve Výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele
- b) Ano, platí tabulka šachet. Nedostatek je odstraněn ve Výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele

Prosíme o použití upraveného Výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele:

<https://dolni-lukavice.profilzadavatele.cz/>

Vzhledem k provedeným úpravám v zadávacích podmínkách, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 21.09.2015 do 10:00 hodin.

TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **ihned** po uplynutí lhůty pro podání nabídek **v zasedací místnosti úřadu obce Dolní Lukavice.**

V souladu s § 147 odst. 8 zákona bylo prodloužení lhůty pro podání nabídek zasláno k uveřejnění v Úředním věstníku.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 28.08.2015

GPL - INVEST s.r.o.
Pobočka Strakonice
Povážská 363, 386 01 Strakonice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766

Ing. Jana Zborníková
GPL-INVEST s.r.o.