

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Obec Dolní Lukavice

Dolní Lukavice č.p. 134, 33 444 Dolní Lukavice

00256561

CZ00256561

Vítězslav Opálko, starosta obce

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Ing. Jana Zborníková, e-mail: zbornikova@gplinvest.cz, tel.: +420 725 422 143

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení, dle zákona.

**„INTENZIFIKACE STÁVAJÍCÍ ČOV A ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
DOLNÍ LUKAVICE - LIŠICE“****Dotaz č. 1**

V nově upraveném výkazu výměr je v SO 30 pol. 48 uvedeno množství 242,72 m místo 303,40 m dle textu v Dodatečné informaci č. 3. Bude tato skutečnost ještě řešena zasláním dalšího výkazu výměr? S pol. 48 souvisí rovněž pol. 49, která neodpovídá položení 303,40 m potrubí.

Odpověď

V položce zůstal špatný vzorec. Opraveno v novém Výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2

Rovněž bychom potřebovali upřesnit řídicí systém. V technické zprávě se jedná o doplnění stávajícího systému MaR, ale nikde jsme nenašli specifikaci toho, co je nyní nainstalováno.

Odpověď

V současné době je nainstalované PLC SAIA PCD2.M110. Sestava se bude doplňovat a rozšiřovat dle Výkazu.

Dotaz č. 3

Doplní a upraví zadavatel výkaz výměr dle výkresu a urychleně nám jej poskytne tak, abychom mohli stavbu odpovědně ocenit?

Výkaz výměr PS 10 pro ČSOV 1 obsahuje položky:

7	M	552535020	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 50/50 mm (PN10)	kus	6,000
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 50/50 mm (PN10)		
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"		
	VV		"odvzdušňovací" 6*1		6,000
8	M	552535080	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 80/50 mm (PN10)	kus	12,000
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 80/50 mm (PN10)		
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"		
	VV		"odvzdušňovací" 6*1		6,000
	VV		"odkalovací" 6*1		6,000
	VV		Součet		12,000
9	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny s patkou DN 80 mm	kus	2,000

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

10	M	4228350R0	pevná spojka C52 s přírubou DN50 (včetně víčka)	kus	12,000
PP			pevná spojka C52 s přírubou DN50 (včetně víčka)		
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"		
VV			"odvzdušňovací" 6*1		6,000
VV			"odkalovací" 6*1		6,000
VV			Součet		12,000
11	M	4226160R0	ventil odvzdušňovací DN50	kus	6,000
PP			ventil odvzdušňovací DN50		
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"		
VV			"odvzdušňovací" 6*1		6,000
12	M	422211140	deskové šoupátko s přírubami, DN 50 mm (PN10)	kus	24,000
PP			deskové šoupátko s přírubami, DN 50 mm (PN10)		
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"		
VV			"odvzdušňovací" 6*2		12,000
VV			"odkalovací" 6*2		12,000
VV			Součet		24,000

Tyto položky jsme v projektové dokumentaci nenašli. Podotýkáme, že **koleno přírubové z tvárné litiny s patkou DN 80 je obsaženo v dodávce spouštěcího zařízení COCQ DN 80 spolu s čerpadlem.**

Dále výkaz výměr obsahuje položky:

13	M	286543580	nákržek lemový, točivá příruba* (opraveno ze 2 ks na 1 ks)	kus	1,000
PP			nákržek lemový, točivá příruba		
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"		
VV			2		2,000
14	M	319463170	příruba přivařovací DN 80 mm* (opraveno ze 2 ks na 10 ks)	kus	10,000
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"		
15	M	140110540	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 82,5 x 3,6 mm * (opraveno na trubka kruhová svař. 84.00x 2.00, mat. 1.4301 z 10 m na 6,5 m)	m	6,500

Z výkresu b1 vyplývá množství uvedené červeně, materiál potrubí nerez (84*2).

Odpověď

Položky 7 – 14 změněny v upraveném Výkazu výměr, položka 15 nelze změnit, v PD je uvedena bezešvá.

Dotaz č. 4

Doplň a upraví zadavatel výkaz výměr dle výkresu, poznámek a urychleně nám jej poskytne tak, abychom mohli stavbu odpovědně ocenit?

Výkaz výměr PS 10 pro ČSOV 2 obsahuje položky:

22	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny s patkou DN 80 mm	kus	2,000
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"		

Opět podotýkáme, že **koleno přírubové z tvárné litiny s patkou DN 80 je obsaženo v dodávce**

ČS 1 chybějící materiál

1	M	Přírubový spoj DN 80, materiál 1.4301	kpl	6,000
2	M	Přírubový spoj DN 80, prodloužený pro nožové bezpřírubové šoupátko, materiál 1.4301	kpl	2,000
3	M	Potrubní rozdvajka 84x2.0, mat. 1.4301	ks	1,000
4	M	Koleno svařované 84.0x2.0, mat. 1.4301	ks	2,000
5	M	přírubový spoj, jištěný proti tahu DN 80 mm S2000 80/90	kus	1,000

ČS 2 chybějící materiál

1	M	Přírubový spoj DN 80, materiál 1.4301	kpl	6,000
2	M	Přírubový spoj DN 80, prodloužený pro nožové bezpřírubové šoupátko, materiál 1.4301	kpl	2,000
3	M	Koleno svařované 84.0x2.0, mat. 1.4301	ks	2,000

spouštěcího zařízení COCQ DN 80 spolu s čerpadlem.

Dále výkaz výměr obsahuje položky:

21	M	551280520	klapka zpětná přírubová DN 80 <i>*(opraveno z DN 65)</i>	kus	2,000
24	M	319463170	příruba přivařovací DN 80 mm* <i>(opraveno ze 2 ks na 7 ks)</i>	kus	7,000
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"		
25	M	31946317R	přírubový spoj, jištěný proti tahu DN 80 mm	kus	1,000
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"		
26	M	140110540	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 82,5 x 3,6 mm <i>*(opraveno na trubka kruhová svař. 84.00x 2.00, mat. 1.4301 z 8 m na 1 m)</i>	m	1,000
	PP		trubky bezešvé hladké (puv.obor 141,142) válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 82,5 x 3,6 mm		
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"		

Z výkresu b2 vyplývá množství uvedené červeně, materiál potrubí nerez (84*2). Na spouštěcí zařízení **COCQ DN 80 nelze dle výkresu a výkazu výměr přiložit a přišroubovat zpětnou klapku DN 65!!**

Odpověď

Položky 21, 22, 24, 25 změněny v upraveném Výkazu výměr, položka 26 nelze změnit, v PD je uvedena bezešvá.

Dotaz č. 5

Doplní a upraví zadavatel výkaz výměr dle výkresu a urychleně nám jej poskytne tak, abychom mohli stavbu odpovědně ocenit?

Ve výkazu výměr PS 10 chybí následující materiál:

Odpověď

Řešeno viz dotaz č. 3 a 4. Položka zde CS2 chybějící materiál č. 2 jsme v PD nenašli, šoupátko je přírubou napojené na Y-kus. Výše uvedené bylo chybně popsáno a text je opraven.

Dotaz č. 6

Upřesní zadavatel výrobce aeračních elementů vzhledem k požadavku výměny kus za kus, abychom je mohli popsat u výrobce?

Výkaz výměr pro PS 20.1 uvádí:

57	K	990111R001	Aerační systém	kus	1,000

P

*Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci
viz poznámka "Krycí
list soupisu"*

V TZ je uvedeno:

1.3.4. VÝMĚNA AERAČNÍCH ELEMENTŮ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

Stávající aerační elementy všech nádrží aktivace (sekce I., II., III.) budou nahrazeny novými (kus za kus) jemnobublinnými aeračními elementy stejného typu. Bude provedena výměna všech odvodňovacích ventilů (PPHR ¾"). Přívody a rozvody vzduchu (PP, nerez) budou ponechány beze změny. Budou provedeny případné opravy stávajících rozvodů.

Parametry provzdušňovačů:

Kotvení:	pevně kotvené
Rozměry:	identické se stávajícími
Materiál membrány:	plast vhodný pro čistírenské účely
povolená intenzita aerace:	2-10 m ³ /m/hod
nominální zatížení:	2-5 m ³ /m/hod
účinnost přestupu kyslíku (za standardních podmínek):	min. 5,5 %/m hloubky
v.s.tlaková ztráta na elementu:	3-7 kPa

Odpověď

Zadavatel neupřesní výrobce, jelikož taková specifikace by byla v rozporu se zákonem.

Prosíme o použití upraveného Výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele:

<https://dolni-lukavice.profilzadavatele.cz/>

Vzhledem k provedeným úpravám v zadávacích podmínkách, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 22.09.2015 do 10:00 hodin.


TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **ihned** po uplynutí lhůty pro podání nabídek **v zasedací místnosti úřadu obce Dolní Lukavice.**

V souladu s § 147 odst. 8 zákona bylo prodloužení lhůty pro podání nabídek zasláno k uveřejnění v Úředním věstníku.

S pozdravem

Ve Strakonici, dne 04.09.2015


GPL-INVEST s.r.o.
Pobočka Strakonice
Povážská 358, 386 01 Strakonice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766

Ing. Jana Zborníková
GPL-INVEST s.r.o.