

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:
název zadavatele: **OBEC HAŤ**
adresa: Lipová 357/86, 747 16 Hať
zastoupený: Werner Vyletělek – starosta obce
IČ: 00635511

V Hati dne 28. 06. 2018

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBCE HAŤ“

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

Chtěl bych položit dotaz k výběrovému řízení: „LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBCE HAŤ“

V zadávací dokumentaci je zadáno celkem sedmnáct vzorových situací, avšak není u nich uveden počet svítidel, který se ke každé vzorové situaci vztahuje. Ve výkazu výměr máte pouze 9 typů svítidel a není zřejmé jaký počet svítidel se vztahuje k jednotlivým vzorovým situacím. Žádáme tedy o sdělení jednotlivých počtů svítidel ke každé vzorové situaci, aby bylo možné pro jednotlivé vzorové situace navrhnout co nejhospodárnější svítidla, která by splňovala světelně-technický výpočet.

Děkuji.

Vyjádření zadavatele k dotazu č. 1:

Na profilu zadavatele obce Hať <https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-hat-379/> pod názvem „LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBCE HAŤ“ a pod číslem P18V0000011 je souhrn podkladů pod odkazem: Informace a soubory k veřejné zakázce

Přílohy č. 1-10 a Přílohy k SoD č. 5 a 6 a také Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky.

Pod názvem: Příloha SoD č. 6 - Technické vyhodnocení soustavy osvětlení (při stažení souboru se jedná o .xls dokument pojmenovaný takto:144939-3175579) a tato příloha SoD č. 6 - Technické vyhodnocení soustavy osvětlení přesně popisuje vzorové situace jednotlivých úseků v obci Hať. Uchazeč musí vyplnit všechna vyznačená pole, která vychází z jím vypracovaných světelně-technických výpočtů. Co se týče počtů svítidel jsou uvedeny v položkovém rozpočtu jako výčet svítidel z projektové dokumentace, která vychází se zařídění komunikací.

Všechny informace o počtech svítidel, třídách komunikací, technických, světelně-technických, energetických i elektrických parametrech jsou dostupné v Přílohách č. 1-10 a Přílohách k SoD č. 5 a 6.

Soustava musí být navržena takovým způsobem, aby příkon svítidel nepřesáhl hodnoty uvedené v příloze SoD č. 6 - Technické vyhodnocení soustavy osvětlení a zároveň odpovídal hodnotám pro jasové poměry a intenzitu osvětlení na komunikacích dle ČSN CEN/TR 13 201.

Každá situace musí být také doložena světelně – technickým výpočtem jako prokázání požadovaných parametrů, dle požadavků příloze SoD č. 6 - Technické vyhodnocení soustavy osvětlení.

S pozdravem

OBEC HAŤ
Lipová 86, 747 16 Hať
IČ 00635511

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

*Projekt bude realizován s dotací ze státního rozpočtu
v rámci Státního programu úspor energie na období 2017 – 2021 Program EFEKT 2018*

