

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

název zadavatele: **OBEC HAŤ**
adresa: Lipová 357/86, 747 16 Hať
zastoupený: Werner Vyletělek – starosta obce
IČO: 00635511

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadané mimo režim zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Modernizace energetické soustavy a využití OZE na
budově MŠ v obci Hať“**

Dotazy zájemce:

Dobrý den, pane Švancar,
na základě Výzvy k podání nabídky, mám dotaz k:

1. Položkový rozpočet - výkaz výměr, Technologie

položka: Baterie na bázi lithia, minimální kapacita 6,2 kWh, minimálně
6000 cyklů při DOD 90%, krytí min IP67, záruka min 10 let, včetně BMS

Dotaz: Je stanoveno krytí min IP67 pro baterii. V Technické zprávě (Technologicko-realizačním řešení) se uvádí doporučený typ Triple Power, typ 2x T-BAT H 3.0 6,2kWh. V katalogovém listu výrobce SOLAX je uvedeno krytí pouze IP65 (viz příloha, str.29).

Prosím o vyjasnění úrovně krytí IP.
Děkuji moc za odpověď

Vyjádření zadavatele:

Vyjádření k dotazu č. 1:

Zadavatel pracuje na zodpovězení dotazu.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 19. 05. 2022 v 09:00 hodin

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 19. 05. 2022 v 09:01 hodin

S pozdravem

V Haťi dne 06. 04. 2022



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY