

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Název zadavatele: **OBEC HAŤ**
Adresa: Lipová 357/86, 747 16 Hať
Zastoupený: Werner Vyletělek, starosta obce
IČ: 00635511
webové stránky obce: <http://www.obechat.cz/>

Hať dne 16. 01. 2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na dodávky: „READY TO HELP – SYSTÉM SPOLEČNÉ OCHRANY HRANIČNÍCH OBCÍ V EUROREGIONU SILESIA – TECHNIKA A VYBAVENÍ PRO JSDH“, zadávané jako zakázka malého rozsahu, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

Dotaz zájemce:

*Dobrý den,
prosíme o dodatečné informace k zakázce "READY TO HELP - SYSTÉM SPOLEČNÉ OCHRANY HRANIČNÍCH OBCÍ V EUROREGIONU SILESIA - TECHNIKA A VYBAVENÍ JSDH"
Zadavatel: OBEC HAŤ
Otázku máme k produktu č. 19. Plovoucí čerpadlo
Zadavatel požaduje dodat čerpadlo s výkonem motoru (3600 ot./min.) - min. 4 kW a objemem nádrže min. 1,5l.
Pro tyto parametry se nejlépe hodí typy NIAGARA II a NIAGARA Plus s těmito rozdíly.
NIAGARA II - má výkon motoru (3600 ot./min.) - 3,2 kW, objem nádrže 1,81l (parametry ověřeny dodavatelem/výrobce)
NIAGARA Plus - má výkon motoru (3600 ot./min.) - 6,3 kW, objem nádrže 1,3l (parametry ověřeny dodavatelem/výrobce)
Nevíme odkud zadavatel čerpal informace, ale našli jsme web, kde je čerpadlo NIAGARA II. uvedené s chybnými parametry (výkon 4 kW). Zde se možná zadavatel inspiroval a došlo tedy k chybnému zadání.*

Vyjádření zadavatele k dotazu zájemce:

Zadavatel zpřesňuje parametry plovoucího čerpadla, položka č. 19) technické specifikace, a to následovně:

položka č. 19 – Plovoucí čerpadlo

- | | |
|--|---------------|
| - Minimální hloubka sání | 30 mm |
| - Výtlačná výška | 30m |
| - Výkon motoru (3600 ot./min.) | min 3,5 kW |
| - Spotřeba paliva | max 1,5 l/hod |
| - Objem nádrže | min 1,2 l |
| - Celková hmotnost plovoucího čerpadla | max 45kg |
| - Výstup | B75 |

Zadavatel formou přílohy č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravenou Technickou specifikaci. Původní technická specifikace, označená jako příloha č. 7 Výzvy k podání nabídky se tímto zneplatňuje. Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použít nově poskytnutou technickou specifikaci, jako přílohu č. 2 návrhu smlouvy.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na úpravu zadávacích podmínek – úpravě technické specifikace plovoucího čerpadla, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku.

Nové lhůty ve výběrovém řízení:

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 06. 01. 2018

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: ~~19. 01. 2018 v 12:30~~ 31. 01. 2018 v 14:00 hodin

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne ~~19. 01. 2018 v 12:31~~ 31. 01. 2018 v 14:01 hodin

S pozdravem

O B E C H A Ť
Lipová 86, 747 16 Hať
4 IČO: 00635511

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace