



Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 18. 6. 2013

Název veřejné zakázky:	„Zateplení budov ZŠ a OÚ v Jičíněvsi“
Identifikační údaje zadavatele	
Úřední název:	Obec Jičíněves Jičíněves 82 507 31

Text žádosti:

- Prosím o specifikaci kovových mříží (materiál, povrchová úprava, pevné, otevíravé, ...).

Odpověď:

- Mříže na okna a dveře budou v rozsahu výkazu výměr, z oceli S 235, pevné, nátěr syntetický 1x základní a 2x vrchní barvou dle popisu v položce ve výkazu výměr. Mříže budou kolem oken a dveří zazděné.

V Jičíněvsi 18. 6. 2013

OBEC JIČÍNĚVES
507 31
-1-


Jaroslav Mlejnek
Starosta obce