AP INVESTING, s.r.o.
Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060

ZADAVATEL:
Obec Jívová
Jívová 69, 783 16 Jívová
Statutární zástupce: Mgr. Jan Pewner – starosta obce
IČ: 00299031

SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:
AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno
IČ: 60712121

Všem dodavatelům

Vyřizuje: Zuzana Kovářová
tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551
e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz
V Brně dne: 20. 7. 2017

Veřejná zakázka: „Celoplošná kanalizace obce Jívová“, e.č. Z2017-014625

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) **„Celoplošná kanalizace obce Jívová“**, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **30. 6. 2017** a **4. 7. 2017** pod evidenčním číslem zakázky **Z2017-014625** Vám v souladu ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/2:
Dotaz k odpovědi č. 9/1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Odpověď „Pro jednoduchost je pro provzdušňování jímek stabilizace pro jejich občasné provzdušnění použito rezervní dmýchadlo pro aktivace. Aerační systém může být použit i středobublinný nebo hrubobublinný. Dokumentaci není potřeba upravovat.“ nepovažujeme za dostatečnou z níže uvedených důvodů.

1. Z uvedené odpovědi jasně nevyplývá, co mají uchazeči oceňovat.
2. Cena jemnobublinných, středobublinných a hrubobublinných elementů je odlišná a rozdílné jsou i provozní parametry – doporučený průtok vzduchu přes jednotlivé typy elementů, tzn. potřebný počet elementů.
3. Dle technické zprávy mají být dmychadla v provedení pro řízení otáček frekvenčním měničem (z popisu položky ve výkazu výměr tento požadavek nevyplývá), z tohoto důvodu je možné množství vzduchu dodávané do jímky stabilizace kalu snížit.

Žádáme proto o uvedení jasné specifikace položky č. 46 – Aerační rošt stabilizace kalu, a to typ použitého aeračního zařízení a přibližné množství vzduchu, které bude do jímky přiváděno a typ použitého aeračního zařízení u položky č. 47 – Aerační rošt uskladnění kalu.

Odpověď č. 1/2:
Zadavatel poskytuje upravenou technickou specifikaci PS 01 – Strojně technologická část k položkám č. 46,47 (viz příloha).

Dotaz č. 2/2:
Čerpadla pol. 7 (M1), 45 (M10)
Na základě obdrženého sdělení – v současné době již od tří renomovaných dodavatelů čerpadel v ČR, že čerpadla odpovídající specifikaci z výkazu výměr – viz tabulky níže – nejsou pro uvedenou aplikaci a s uvedenými parametry (Q, H) schopni nabídnout, Vás žádáme o sdělení, jaký typ čerpadla / čerpadel a od jakého výrobce projektant v PD použil, příp. žádáme o upřesnění návrhových parametrů (Q, H, ….).

7	M1	Kalové čerpadlo do svozové jímky - litinové čerpadlo s nerezovým pláštěm, mělnící zařízení, dvojitá ucpávka, motorový spínač, průchodnost 25 mm. Průtok 1 až 27,6 m³/hod., dopravní výška 7 až 1 m 0,75 kW	1	ks

45	M10	Kalové čerpadlo do kalové jímky - litinové čerpadlo s nerezovým pláštěm, dvojitá ucpávka, motorový spínač, průchodnost 25 mm. Průtok 1 až 27,6 m³/hod., dopravní výška 7 až 1 m 0,75 kW, pro odčerpání kalové vody	1	ks

Odpověď č. 2/2:
Pokud uchazeč není schopen nabídnout požadovaná čerpadla, uvede ve své nabídce jiná čerpadla vhodná pro přečerpání odpadní vody ze svozové jímky event. kalové jímky a tuto okolnost uvede v nabídce. Konkrétní výrobce čerpadel použitých v projektu není možno zveřejňovat.

Toto vysvětlení zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-jivova_2214/

S pozdravem

Digitálně podepsal Ing. Jan Neuer

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Jan Neuer – pověřená osoba

Přílohy:
- D_2_1_1_2_technicka_specifikace-úprava.xlsx