

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Infrastruktura pro RD Kamenná Horka – Satelit II
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Druh řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Obec Kamenná Horka
Sídlo:	Kamenná Horka 29, 568 02 Svitavy 2
IČ:	002 76 944

Odpověď na žádosti dodavatele ze dne 19. února 2021:

Dotaz první:

Dobrý den, prosím o kontrolu textu SOD – soubor VZ926999-203207-8135020 pro zakázku „Kamenná Horka – Vodní plochy Kotlánův les“ a případnou opravu pravopisu.

Dotaz druhý:

Dobrý den, ve výkazu výměr, SO 02 – Nouzový přeliv – položka č. 3 – 457.R01 – chybí text položky v hlavním poli.

Dotaz třetí:

Dobrý den, upozorňuji na neshodu výkresu KH_C.3_celkova_sit s výkazem výměr – část VRN. V příslušném výkresu je zakresleno a zakótováno dočasné zpevnění přejezdu podzemního vedení VN o rozměrech 4,00 x 3,00 m. Ve výkazu výměr jsou však pro toto položky:

5	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	15,000
PP			Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva		
P			Poznámka k položce: Zpevnění přejezdu přes podz. VN		
6	M	59381001	panel silniční 3,00x1,20x0,15m	kus	3,000

Z toho je patrné, že výměry nejsou ve vzájemném souladu.
Prosím o objasnění

Odpověď zadavatele:

Ad dotaz první:

Zadavatel provedl kontrolu smlouvy a v jejím závěru nahradil překlep „V Kamenné Horce“ textem „V Kamenné Horké“. Dále doplnil text pro možnost dopsání místa a data podpisu návrhu smlouvy o dílo. Aktualizované znění smlouvy zadavatel předkládá v příloze.

Ad dotaz druhý:

Objekt SO-02 Nouzový přeliv, chybějící text položky – jedná se o chybu pravděpodobně vzniklou při exportu z programu Kros. V poli má být text „Zřízení přelivné hrany z dřevěných prvků“. Za chybu se omlouváme. Zadavatel předkládá v příloze výkaz výměr (soubor „SOUPIS_PRACI_17017 - Kamenná Horka - Vodní plochy Kotlánův les (zadání)_oprava.xlsx“) s aktualizací příslušné položky.

Ad dotaz třetí:

Přejezd nad VN – v situaci je zakótováno 3 x 4 m, což je 12 m², ve výkazu výměr je položka „zřízení plochy z ... panelů“ – 15 m². To je rozloha plochy podsypu z kameniva (tedy se započtením ztrát na okrajích). Na ni budou uloženy 3 ks silničních panelů, jak je uvedeno v následující položce.

Toto vysvětlení obsahuje přílohy dle textu v souboru s názvem „Přílohy vysvětlení č. 1.zip“.

Jelikož se jedná pouze o upřesnění, lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti.

V Poličce dne 22. února 2021

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel AREA 2000 s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele