



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060

ZADAVATEL:

Obec Kanice
Kanice 76, 664 01 Kanice
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Kalivoda, starosta
IČ: 00363171

SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno
IČ: 60712121

Všem dodavatelům

Vyřizuje: Zuzana Kovářová
tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551
e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz
V Brně dne: 13. 9. 2018

Veřejná zakázka: „Obec Kanice – PŘÍSTAVBA ZŠ“

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) „Obec Kanice – PŘÍSTAVBA ZŠ“, Vám v souladu ustanovením § 98 odst. 3 a § 99 odst. 2 zákona poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/1:

Prosíme o doplnění projektu o požárně - bezpečnostní řešení, především z důvodu, že v projektu není popsáno, zda dveře hydraulického výtahu mají mít požární odolnost.

Odpověď č. 1/1:

Zadavatel poskytuje Požárně bezpečnostní řešení v příloze tohoto vysvětlení. Požární odolnost dveří výtahu není požadována.

Dotaz č. 2/1:

Prosíme o doplnění projektu o parametry střešních oken (především tepelně-technické), dále o parametry obkladů a dlažeb (rozměry, barevnost, protiskluznost, mrazuvzdornost), také o parametry hydraulického výtahu (materiál a otevírání dveří, zda je požadavek na vybavení pro ZTP, rychlost jízdy) a nakonec o parametry PU stěrky (referenční výrobek Arturo PU2500 se dle dovozce nevyrábí).

Odpověď č. 2/1:

Projektant doplňuje: střešní okna zasklená vhodným bezpečným dvojsklem, vnější sklo tvrzené, vnitřní lepené součinitel prostupu tepla skla $U_g < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$; prostupnost solární energie $g < 0,53$; součinitel prostupu tepla okna $U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$; součinitel neprůzvučnosti $R_w > 32 \text{ dB}$.



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9 001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.účtu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Dlažba na venkovní schodiště – vstup do 1.np, je navržena formátu 300/300mm, protiskluznost R11, na stupních schodové tvarovky (referenční výrobek např. TAURUS GRANIT), barevnost – odstín – dle výběru investora a architekta na základě předložených vzorků;

Dlažba teracová – na venkovní rampě – zásobování kuchyně, je navržena formátu 200/200-300/300mm, protiskluznost R11, barevnost – odstín – dle výběru investora a architekta na základě předložených vzorků;

Obklady – formát 200/200-200/400mm, jednobarevné (ne imitace kamene), referenční výrobek např. RAKO OBJECT COLOR ONE, barevnost – odstín – dle výběru investora a architekta na základě předložených vzorků;

Typ výtahu – nákladní, s dopravou osoby
nosnost 400kg
pohon hydraulický
rychlost 0,4m/s
kabinové dveře automatické
šachetní dveře jednokřídlé, ruční
ovládání tlačítkové
řízení mikroprocesorové, jednoduché
přívod el. proudu 3x400/230V, 50Hz, příkon 4,5kW
podlaha ALTRO, kabina komaxit, osvětlení LED
není požadováno vybavení ZTP

existuje systém EP2500 (ne PU2500)

Jako vzorovou a naprosto vyhovující skladbu projektant navrhuje např.:

penetrace EP6200

litá vrstva PU2060

uzavírací lak PU7975.

Dotaz č. 3/1:

Prosíme o doplnění soupisu prací (stavební část) a to o VN - geodetické vytyčení a zaměření skutečného provedení (jedná se o přístavbu), případně pokud jde o stavbu spolufinancovanou z fondů EU i o náklady na propagaci (banner na stavbě, trvalou desku atd.).

Odpověď č. 3/1:

Vytyčení stavby a výsledné zaměření oprávněným geodetem bylo doplněno do položky 278. Dokumentace skutečného provedení je již uvedena v pol.280.

Stavba není financovaná z fondů EU – dotazovaná propagace není předmětem plnění. Pokud je někde v zadávací dokumentaci tento požadavek, tak je neplatný. Dodavatel pouze zajistí standardní označení staveniště dle stavebních a bezpečnostních předpisů.

Dotaz č. 4/1:

Prosíme o opravu soupisu prací (stavební část) a to u položek zemních prací - č. 3, 4 Vodorovné přemístění, č. 5 Nakládání, č 6 Svislé přemístění a č. 7 Poplatek za skládku. Jedná se o to, že ve výkazu výměr nejsou přičteny výměry položky č. 2 Hloubení rýh.

Odpověď č. 4/1:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s poskytovaným vysvětlením zadávací dokumentace a doplněním soupisu prací je nově stanovena **lhůta pro odevzdání nabídek do 21. 9. 2018 do 9:00 hod.** u organizace, která smluvně zastupuje zadavatele – AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, Brno. **Otevírání obálek** s nabídkami se uskuteční dne **21. 9. 2018 od 9:00 hod.** v sídle organizace smluvně zastupující zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh a změny termínu odevzdání nabídek i otevírání obálek budou zveřejněny na profilu zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-kanice_1174/

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Jan Neuer – pověřená osoba

Přílohy:

- PBR_Komplet.zip
- pristavba_ZS_soupis_praci_1.xlsx