

Zadavatel: Obec Kostelany nad Moravou
Se sídlem: Kostelany nad Moravou 19, 686 01 Uherské Hradiště 1
Zastoupený: Pavel Duda, starosta
IČ: 00291048

IČ: , DIČ:

Ve Zlíně dne 16.2.2018

9/0/201844

POSKYTNUTÍ VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č.2

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce kanalizace ul. Náves**
Ev. číslo veřejné zakázky: 201847P
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.
Limit veřejné zakázky: podlimitní

Zadavateli byla doručena podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení/doplnění k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1:

PD stanovuje pro bezvýkopovou opravu kanalizace použití textilního rukávce v tl. 10mm. Na základě dodatečných informací ze dne 2.2.2018 je umožněno použít technologii UV Liner, kde však již objednatel nepředepisuje zhotoviteli min. tloušťku tohoto rukávce. Původně navržená technologie je znevýhodněna, jelikož neumožňuje zhotoviteli vlastní návrh tloušťky vložky.
Stanoví objednatel také min.tl. rukávce pro technologii UV Liner nebo umožní vlastní návrh tloušťky textilního rukávce ?

Odpověď č. 1 :

U vícevrstvé netkané textilie ze syntetických vláken jaká je navržena v PD, je požadována tloušťka min. 10 mm, v případě použití technologie UV Liner je požadována tloušťka rukávce min. 5 mm.

Za zadavatele

Ivan Černý
pověřen výkonem zadavat. činnosti